

정기(기동점검) 점검 결과보고

[동북선 도시철도 민간투자사업(2공구)]

□ 점검일시 : 2021.08.10 (화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 한종수

○ 가설통로 안전(도시철도사업부)

- 가시설 공사 시행중인 106정거장은 106정거장 좌측 상·하단 환기구의 가시설의 구조 및 띠장의 축력(수평)을 확인 후 작업계획에 따라 작업할 수 있도록 조치하기 바람.

