

첨부 2 소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 현장대응단 진압대

2022년 12월 7일 수요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	- 근무일지 기록함 - 인지하고 있음 - 인지함.	책임관 및 점검관 지정 철저토록 교육함	
② 개인안전장비 보관유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	- 공기압력 적정함 - 적정함 - 점멸등 이상없음 - 숙지함 - 충전 이상없음 - 개인장비 확보됨 - 방화복 내피 사용함. - 방화두건 사용법 숙지함	용기 압력 확인함 기한 준수 함 충전실태 확인함 상시 사용토록 강조 교육 함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	- 충전됨 - 무전기 사용방법 숙지함	개인통신망 활용 철저토록 교육함 LTE 무전기 사용법 교육함	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	- 차량내 비치함 - SOP활용하고 있음		
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 검토회의 실행 여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	- 사고사례 학습교육 실시함 - 결과보고서 작성하고 있음 - 검토회의 실행함 - 안전관리 검토평가 실행함	안전사고사례 학습 철저 토록 교육함 검토회의 철저 토록 교육함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	- 현장 소방활동 안전관리 - 운영하고 있음 - 교대점검시 대장, 팀장 확인함.	운영철저토록 교육함	
⑦ RCT프로그램운영실태	- Roll Call Tip실시, 입력함		
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보			
⑨ RCT프로그램운영실태	- 행정포털활용 정보공유		
⑩ 기타(직원의견청취) - 신형인명구조경보기,화이어캡	- 사용법 교육함	대원안전확보 의견공유 화이어캡 활용 방안 논의	
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 21초	플든타임 중요성 교육함	

2022. 12. 7.

입회자 소방위 김 종 운

점검관 소방위 진 성 구


김 종 운

진 성 구

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 현장대응단 구조대

2022년 12월 7일 수요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	- 근무일지 기록함 - 인지하고 있음 - 인지함.	책임관 및 점검관 지정 철저토록 교육함	
② 개인안전장비 보관유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	- 공기압력 적정함 - 적정함 - 점멸등 이상없음 - 숙지함 - 충전 이상없음 - 개인장비 확보됨 - 방화복 내피 사용함. - 방화두건 사용법 숙지함	용기 압력 확인함 기한 준수 함 충전실태 확인함 상시 사용토록 강조 교육 함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	- 충전됨 - 무전기 사용방법 숙지함	개인통신망 활용 철저토록 교육함 LTE 무전기 사용법 교육함	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	- 차량내 비치함 - SOP활용하고 있음		
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 검토회의 실행 여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	- 사고사례 학습교육 실시함 - 결과보고서 작성하고 있음 - 검토회의 실행함 - 안전관리 검토평가 실행함	안전사고사례 학습 철저 토록 교육함 검토회의 철저 토록 교육함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	- 현장 소방활동 안전관리 - 운영하고 있음 - 교대점검시 대장, 팀장 확인함.	운영철저토록 교육함	
⑦ RCT프로그램운영실태	- Roll Call Tip 실시, 입력함		
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보			
⑨ RCT프로그램운영실태	- 행정포털활용 정보공유		
⑩ 기타(직원의견청취) - 신형인명구조경보기, 화이어캡	- 사용법 교육함	대원안전확보 의견공유 화이어캡 활용 방안 논의	
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 21초	골든타임 중요성 교육함	

2022. 12. 7.

입회자 소방장 김 태 영
 점검관 소방위 진 성 구


 (인)
 진성구

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부


대상 : 중 화 119안전센터

2022년 12월 8일 목요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	- 근무일지 기록함 - 인지하고 있음 - 인지함.	책임관 및 점검관 지정 철저토록 교육함	
② 개인안전장비 보관유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	- 공기압력 적정함 - 적정함 - 점멸등 이상없음 - 숙지함 - 충전 이상없음 - 개인장비 확보됨 - 방화복 내피 사용함. - 방화두건 사용법 숙지함	용기 압력 확인함 기한 준수 함 충전실태 확인함 상시 사용토록 강조 교육 함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	- 충전됨 - 무전기 사용방법 숙지함	개인통신망 활용 철저토록 교육함 LTE 무전기 사용법 교육함	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	- 차량내 비치함 - SOP활용하고 있음		
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 검토회의 실행 여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	- 사고사례 학습교육 실시함 - 결과보고서 작성하고 있음 - 검토회의 실행함 - 안전관리 검토평가 실행함	안전사고사례 학습 철저 토록 교육함 검토회의 철저 토록 교육함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	- 현장 소방활동 안전관리 - 운영하고 있음 - 교대점검시 대장, 팀장 확인함.	운영철저토록 교육함	
⑦ RCT프로그램운영실태	- Roll Call Tip 실시, 입력함		
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산 확보			
⑨ RCT프로그램운영실태	- 행정포털 활용 정보공유		
⑩ 기타(직원의견청취) - 신형인명구조경보기, 화이어캠	- 사용법 교육함	대원안전확보 의견공유 화이어캠 활용 방안 논의	
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 21초	플드타임 중요성 교육함	

2022. 12. 8.

입회자 소방위 오 인 수
 점검관 소방위 진 성 구


 진성구

첨부 3 소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 면목 119안전센터

2022년 12월 8일 목요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	- 근무일지 기록함 - 인지하고 있음 - 인지함.	책임관 및 점검관 지정 철저토록 교육함	
② 개인안전장비 보관유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	- 공기압력 적정함 - 적정함 - 점멸등 이상없음 - 숙지함 - 충전 이상없음 - 개인장비 확보됨 - 방화복 내피 사용함. - 방화두건 사용법 숙지함	용기 압력 확인함 기한 준수 함 충전실태 확인함 상시 사용토록 강조 교육 함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	- 충전됨 - 무전기 사용방법 숙지함	개인통신망 활용 철저토록 교육함 LTE 무전기 사용법 교육함	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	- 차량내 비치함 - SOP활용하고 있음		
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 검토회의 실행 여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	- 사고사례 학습교육 실시함 - 결과보고서 작성하고 있음 - 검토회의 실행함 - 안전관리 검토평가 실행함	안전사고사례 학습 철저 토록 교육함 검토회의 철저 토록 교육함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	- 현장 소방활동 안전관리 - 운영하고 있음 - 교대점검시 대장, 팀장 확인함.	운영철저토록 교육함	
⑦ RCT프로그램운영실태	- Roll Call Tip 실시, 입력함		
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보			
⑨ RCT프로그램운영실태	- 행정포털활용 정보공유		
⑩ 기타(직원의견청취) - 신형인명구조경보기, 화이어캠	- 사용법 교육함	대원안전확보 의견공유 화이어캠 활용 방안 논의	
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 22초	플드타임 중요성 교육함	

2022. 12. 8.

입회자 소방위 진 근 용
점검관 소방위 진 성 구

진근용
(인)
진성구

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 당 우 119안전센터

2022년 12월 8일 목요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	-근무일지 기록함 -인지하고 있음 -인지함.	책임관 및 점검관 지정 철저토록 교육함	
② 개인안전장비 보관유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-공기압력 적정함 -적정함 -점멸등 이상없음 -숙지함 -충전 이상없음 -개인장비 확보됨 -방화복 내피 사용함. -방화두건 사용법 숙지함	용기 압력 확인함 기한 준수 함 충전실태 확인함 상시 사용토록 강조 교육 함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방송도 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	-충전됨 -무전기 사용방법 숙지함	개인통신망 활용 철저토록 교육함 LTE 무전기 사용법 교육함	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	-차량내 비치함 -SOP활용하고 있음		
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 검토회의 실행 여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함 -결과보고서 작성하고 있음 -검토회의 실행함 -안전관리 검토평가 실행함	안전사고사례 학습 철저 토록 교육함 검토회의 철저 토록 교육함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	-현장 소방활동 안전관리 -운영하고 있음 -교대점검시 대장, 팀장 확인함.	운영철저토록 교육함	
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함		
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보			
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유		
⑩ 기타(직원의견청취) - 신형인명구조경보기,화이어캡	-사용법 교육함	대원안전확보 의견공유 화이어캡 활용 방안 논의	
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 22초	골든타임 중요성 교육함	

2022. 12. 8.

입회자 소방위 구 본 철
점검관 소방위 진 성 구

구본철
진성구