

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

(충랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사(장기 1차))

□ 점검일시 : 2024.05.10 (금)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이문석,장현철,이원준

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(방재시설부)

- 미사용 인화성 액체(휘발유)는 즉시 반출하고 장기간 현장 보관 시 위험물 보관소에서 관리하기 바람
- 현장내 비치된 소화기 전체에 대해 월별 점검 표 부착하여 정기점검 사항 표기하기 바람

- ※ 위험성평가 권고(반영)사항
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제16조(위험물 등의 보관)
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조(화재 위험 작업 시의 준수사항)



○ 기타 안전관리(방재시설부)

- 폐자재(폐기물)은 신속히 반출하고 임시로 현장에 보관하는 경우 방진망 또는 천막 등으로 차폐하기 바람

- ※ 위험성평가 권고(반영)사항
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제4조(작업장의 청결)

