

소방안전관리 점검 기록표

◎ 대 상 처 : 서울새활용플라자

◎ 점 검 일 : 2024 . 6 . 11

결과: ○ :정상 X :불량 △ :정비

설비명	점검내용	점검결과	설비명	점검내용	점검결과
소화기구	약제량 및 충압상태확인	0	가스계 소화설비	가스량 확보상태확인	0
	호스부착상태 및 외관점검	0		방출표시등 작동상태확인	0
	내용연수확인(10년)	0		헤드주위 장애 여부확인	6
소화 설비	제어반 전원공급 여부확인	0	피난설비	피난로 장애물 여부확인	0
	제어반 스위치 정상여부확인	0		유도등 및 유도표지 상태	0
	소화전 표시등 점등상태확인	0		비상조명등 관리상태확인	0
	호스 및 관창 적재상태확인	6		피난기구 관리상태확인	0
	가압송수장치 정상여부확인	0		인명구조기구 관리상태확인	0
	펌프 누수여부확인	0	연결송수관 및 연결살수	송수구 소방차량 접근여부확인	0
	자동. 수동 작동상태확인	0		호스 및 관창 상태확인	0
	헤드 주위 살수장애 여부확인	0		헤드 주위 살수장애 여부확인	0
	밸브 개폐상태확인	0		송수구 관리상태확인	0
	소화용수 확보여부확인	0		비상콘센트 설비	전원 공급상태확인
자탐설비	수신기 조작상태확인	0	위치표시등 점등상태확인		X
	감지기 정상여부확인	0	무선통신 보조설비	단자함 관리상태확인	0
	발신기 셋트 정상여부확인	0		접속단자 설치상태확인	0
	소방펌프 자동여부확인	0	기타설비	방화문/방화셔터 상태확인	0
제연설비	제연설비 기동장치의 상태확인	X		피난계단 장애물 적재여부확인	0
	급.배기 휠 작동상태확인	X		가연물질의 보관/취급상태확인	0

◎ 특이사항

* 로 회전 충압필드 압력 챔버 (압력스위치)
라이트 교정 실시

점검자:	이 승민	(서명)
확인자:	김성민	(서명)

★ 주 소 : 서울시 영등포구 영등포로 28길 5 코오롱상가 2층 165호

★ 전 화 : 02-2637-1119

★ 팩 스 : 02-2636-8119

★ E-mail : ws2637@naver.com

(주) 우수방재