

# 소방용수 관리카드

## ■ 일반사항

출력일자 : 2018년11월 19일

|           |                           |         |           |        |            |        |     |          |    |
|-----------|---------------------------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----|----------|----|
| 관 할 서     | 용산소방서                     | 관할센터    | 이촌119안전센터 | 설치일자   | 2009-11-12 | 이전 설치일 |     | 폐기일자     |    |
| 전산번호      | 110046407                 | 용수번호    | 002421    | 용수구분   | 소화전        | 공사설 구분 | 공설  | 설치지역     |    |
| 배관규격      | 100                       | 수 압     | 3         | 설치도로구분 | 인도         | 사업구분   | 소방서 | 사업소 구분   | 중부 |
| 설치위치(법정동) | 서울특별시 용산구 이촌동 193-3 강변아파트 |         |           |        |            | 사용가부   | 양호  | 관리자수(의용) |    |
| 설치위치(도로명) | 서울특별시 용산구 이촌로 104-0 강변아파트 |         |           |        |            |        |     |          |    |
| 건물 전산번호   | 11000000009089            | 설치지점건물명 | 강변맨션 B동 앞 | 쪽      | 전면         | 이촌면옥건너 | 10  | 관리자수(기타) |    |

## ■ 소화전 항목

|      |  |      |    |     |  |          |  |          |  |
|------|--|------|----|-----|--|----------|--|----------|--|
| 철개형식 |  | 관구형식 | 미식 | 심 도 |  | 철개크기(원형) |  | 철개크기(각형) |  |
|------|--|------|----|-----|--|----------|--|----------|--|

## ■ 저수전 항목

|     |  |     |  |         |  |         |  |         |  |
|-----|--|-----|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| 저수량 |  | 저수위 |  | 규격 (가로) |  | 규격 (세로) |  | 규격 (높이) |  |
|-----|--|-----|--|---------|--|---------|--|---------|--|

## ■ 급수탑 항목

|        |  |     |  |     |  |     |  |         |  |
|--------|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|--|
| 급수구 높이 |  | 탑구경 |  | 급수량 |  | 형 식 |  | 중간밸브 유무 |  |
|--------|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|--|

## ■ 제수변 항목

|        |   |      |        |      |    |         |    |         |  |
|--------|---|------|--------|------|----|---------|----|---------|--|
| 제수변 유무 | 유 | 설치위치 | 북동 2 M | 철개형식 | 원형 | 규격 (원형) | 27 | 규격 (각형) |  |
|--------|---|------|--------|------|----|---------|----|---------|--|

## ■ 배수변 항목

|        |  |      |  |      |  |         |  |         |  |
|--------|--|------|--|------|--|---------|--|---------|--|
| 배수변 유무 |  | 설치위치 |  | 철개형식 |  | 규격 (원형) |  | 규격 (각형) |  |
|--------|--|------|--|------|--|---------|--|---------|--|

전산번호 110046407  
용수번호 002421



■ 용수조사 1

| 순서 | 조사구분 | 조사일        | 조사자 성명 |       | 조사 항목 |     |     |     |     |             | 고장일 | 고장코드 | 최종결과 |
|----|------|------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|------|------|
|    |      |            | 조사자 1  | 조사자 2 | 스핀들   | 수 압 | 배 수 | 관 구 | 뚜 꺽 | 기타          |     |      |      |
| 0  | 정기조사 | 2009-12-07 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 1  | 정기조사 | 2010-01-12 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 2  | 정기조사 | 2010-02-09 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 3  | 일제조사 | 2010-03-08 | 방상수    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 4  | 일제조사 | 2010-03-19 | 김형래    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 5  | 정기조사 | 2010-04-12 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 6  | 정기조사 | 2010-05-10 | 김대웅    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 7  | 정기조사 | 2010-06-09 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 8  | 정기조사 | 2010-07-12 | 안영성    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 9  | 정기조사 | 2010-08-09 | 안영성    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 10 | 정기조사 | 2010-09-08 | 안영성    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 11 | 일제조사 | 2010-10-02 | 이종실    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 12 | 일제조사 | 2010-10-15 | 김형래    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 13 | 정기조사 | 2010-11-15 | 안영성    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 14 | 정기조사 | 2010-12-07 | 안영성    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 15 | 기타조사 | 2010-12-29 | 안영성    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  | 폭설로 인한 제설작업 |     | -    | 양호   |
| 16 | 정기조사 | 2011-01-10 |        |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 17 | 정기조사 | 2011-02-11 | 안영성    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |
| 18 | 일제조사 | 2011-03-07 | 김형래    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |             |     | -    | 양호   |

■ 용수조사 1

| 순서 | 조사구분 | 조사일        | 조사자 성명 |       | 조사 항목 |     |     |     |     |    | 고장일 | 고장코드 | 최종결과 |
|----|------|------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|
|    |      |            | 조사자 1  | 조사자 2 | 스핀들   | 수 압 | 배 수 | 관 구 | 뚜 꺽 | 기타 |     |      |      |
| 19 | 일제조사 | 2011-03-22 | 이종실    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 20 | 정기조사 | 2011-04-11 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 21 | 정기조사 | 2011-05-17 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 22 | 정기조사 | 2011-06-14 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 23 | 정기조사 | 2011-07-08 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 24 | 정기조사 | 2011-08-10 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 25 | 정기조사 | 2011-09-11 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 26 | 일제조사 | 2011-10-10 | 송희남    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 27 | 정기조사 | 2011-11-13 | 이은철    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 28 | 정기조사 | 2011-12-07 | 송희남    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 29 | 정기조사 | 2012-01-13 | 이광문    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 30 | 정기조사 | 2012-02-12 | 송희남    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 31 | 일제조사 | 2012-03-07 | 송희남    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 32 | 일제조사 | 2012-03-22 | 조흔진    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 33 | 정기조사 | 2012-04-18 | 송희남    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 34 | 정기조사 | 2012-05-14 | 유한석    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 35 | 정기조사 | 2012-06-11 | 유한석    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 36 | 정기조사 | 2012-06-29 | 유한석    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 37 | 정기조사 | 2012-07-13 | 송희남    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |

■ 용수조사 1

| 순서 | 조사구분 | 조사일        | 조사자 성명 |       | 조사 항목 |     |     |     |     |    | 고장일 | 고장코드 | 최종결과 |
|----|------|------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|
|    |      |            | 조사자 1  | 조사자 2 | 스핀들   | 수 압 | 배 수 | 관 구 | 뚜 경 | 기타 |     |      |      |
| 38 | 정기조사 | 2012-08-14 | 문교은    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 39 | 정기조사 | 2012-09-07 | 문교은    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 40 | 일제조사 | 2012-10-06 | 정상수    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 41 | 일제조사 | 2012-10-21 | 권순정    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 42 | 정기조사 | 2012-11-09 | 최병현    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 43 | 정기조사 | 2012-12-07 | 권두한    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 44 | 정기조사 | 2013-01-09 | 박래성    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 45 | 일제조사 | 2013-02-19 | 정기용    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 46 | 정기조사 | 2013-03-12 | 정기용    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 47 | 정기조사 | 2013-04-23 | 이득환    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 48 | 정기조사 | 2013-05-14 | 이득환    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 49 | 정기조사 | 2013-06-25 | 정기용    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 50 | 정기조사 | 2013-07-09 | 전영선    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 51 | 정기조사 | 2013-08-20 | 황연선    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 52 | 정기조사 | 2013-09-10 | 황연선    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 53 | 일제조사 | 2013-10-04 | 전영선    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 54 | 정기조사 | 2013-11-12 | 김창범    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 55 | 정기조사 | 2013-12-03 | 황연선    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 56 | 정기조사 | 2014-01-07 | 장인수    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |

■ 용수조사 1

| 순서 | 조사구분 | 조사일        | 조사자 성명 |       | 조사 항목 |     |     |     |     |    | 고장일 | 고장코드 | 최종결과 |
|----|------|------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|
|    |      |            | 조사자 1  | 조사자 2 | 스핀들   | 수 압 | 배 수 | 관 구 | 뚜 꺽 | 기타 |     |      |      |
| 57 | 정기조사 | 2014-02-18 | 장인수    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 58 | 일제조사 | 2014-03-12 | 김형록    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 60 | 정기조사 | 2014-04-22 | 최우식    | 김형록   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 61 | 정기조사 | 2014-05-13 | 최우식    | 김형록   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 62 | 정기조사 | 2014-06-24 | 최우식    | 김형록   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 63 | 정기조사 | 2014-07-15 | 권두한    | 최우식   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 64 | 정기조사 | 2014-08-05 | 이경준    | 박선식   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 65 | 정기조사 | 2014-09-16 | 장인수    | 이경준   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 66 | 일제조사 | 2014-10-03 | 이득환    | 정기용   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 67 | 정기조사 | 2014-11-11 | 김영임    | 허현정   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 68 | 정기조사 | 2014-12-03 | 김영임    | 허현정   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 69 | 정기조사 | 2015-01-13 | 김영임    | 허현정   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 70 | 정기조사 | 2015-02-03 | 김영임    | 허현정   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 71 | 일제조사 | 2015-03-10 | 김우태    | 최병현   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 72 | 정기조사 | 2015-04-21 | 김우태    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 73 | 정기조사 | 2015-05-12 | 김우태    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 74 | 정기조사 | 2015-06-02 | 김우태    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 75 | 정기조사 | 2015-07-14 | 최병현    | 이석종   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 76 | 정기조사 | 2015-08-25 | 유재현    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |

■ 용수조사 1

| 순서 | 조사구분 | 조사일        | 조사자 성명 |       | 조사 항목 |     |     |     |     |    | 고장일 | 고장코드 | 최종결과 |
|----|------|------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|
|    |      |            | 조사자 1  | 조사자 2 | 스핀들   | 수 압 | 배 수 | 관 구 | 뚜 꺽 | 기타 |     |      |      |
| 77 | 정기조사 | 2015-09-15 | 유재현    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 78 | 일제조사 | 2015-10-20 | 이경준    | 김재진   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 79 | 정기조사 | 2015-11-10 | 이경준    | 김재진   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 80 | 정기조사 | 2015-12-02 | 이경준    | 김재진   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 81 | 정기조사 | 2016-01-12 | 이경준    | 김재진   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 82 | 정기조사 | 2016-02-02 | 채관병    | 김재진   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 83 | 일제조사 | 2016-03-08 | 이동현    | 조민호   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 84 | 정기조사 | 2016-04-19 | 허현정    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 85 | 정기조사 | 2016-05-10 | 허현정    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 86 | 정기조사 | 2016-06-21 | 이무겸    | 이동현   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 87 | 정기조사 | 2016-07-12 | 허현정    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 88 | 정기조사 | 2016-08-02 | 이무겸    | 허현정   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 89 | 정기조사 | 2016-09-13 | 이무겸    | 이동현   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 90 | 일제조사 | 2016-11-08 | 박종덕    | 유재현   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 91 | 정기조사 | 2016-11-29 | 주유중    | 박종덕   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 92 | 정기조사 | 2016-12-20 | 유재현    | 조성용   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 93 | 정기조사 | 2017-01-10 | 유재현    | 조성용   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 94 | 정기조사 | 2017-02-21 | 유재현    |       | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |
| 95 | 일제조사 | 2017-03-07 | 강민수    | 채관병   | 양호    | 양호  | 양호  | 양호  | 양호  |    |     | -    | 양호   |

■ 용수조사 1

| 순서  | 조사구분 | 조사일        | 조사자 성명 |       | 조사 항목   |         |      |      |     |    | 고장일  | 고장코드       | 최종결과 |         |
|-----|------|------------|--------|-------|---------|---------|------|------|-----|----|--|------------|------|---------|
|     |      |            | 조사자 1  | 조사자 2 | 스핀들     | 수 압     | 배 수  | 관 구  | 뚜 경 | 기타 |  |            |      |         |
| 96  | 정기조사 | 2017-04-18 | 강민수    | 김병일   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 97  | 정기조사 | 2017-05-08 | 강민수    | 이광영   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 98  | 정기조사 | 2017-06-20 | 강민수    | 채관병   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 99  | 정기조사 | 2017-07-11 | 채관병    | 김재진   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 100 | 정기조사 | 2017-08-22 | 노정훈    | 김재진   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 101 | 정기조사 | 2017-09-12 | 노정훈    | 김재진   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 102 | 일제조사 | 2017-10-17 | 이무겸    | 김점식   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 103 | 정기조사 | 2017-11-28 | 이길주    |       | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 104 | 정기조사 | 2017-12-19 | 이무겸    | 김점식   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 105 | 정기조사 | 2018-01-29 | 이길주    | 이미란   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 106 | 정기조사 | 2018-02-20 | 이길주    |       | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 107 | 일제조사 | 2018-03-06 | 김현진    | 민기홍   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 검사제외 | 검사제외 | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 108 | 정기조사 | 2018-04-17 | 박지수    | 이길주   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 검사제외 | 검사제외 | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 109 | 정기조사 | 2018-05-08 | 장성우    | 박지수   | 불량(사용불) | 검사제외    | 검사제외 | 검사제외 | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 110 | 정기조사 | 2018-06-19 | 장성욱    | 신철호   | 불량(사용불) | 검사제외    | 검사제외 | 검사제외 | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 111 | 정기조사 | 2018-07-10 | 장성우    | 정재호   | 불량(사용불) | 검사제외    | 검사제외 | 검사제외 | 양호  | 양호 | 이혼199안전센타-1747(2017.4.6)호 "2017년<br>도 상반기 소방용수시설일체점검결과 보고"<br>중용이탈 | 2017-04-06 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 112 | 정기조사 | 2018-08-21 | 장성우    |       | 양호      | 양호      | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 |  |            | -    | 양호      |
| 113 | 정기조사 | 2018-09-11 | 장성우    | 정재호   | 양호      | 양호      | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 |  |            | -    | 양호      |
| 114 | 일제조사 | 2018-10-02 | 장성우    | 김현진   | 양호      | 양호      | 양호   | 양호   | 양호  | 양호 |  |            | -    | 양호      |















■ 용수조사 2

| 순서  | 조사일        | 보수정보 |     |            |      |      | 폐전정보 |      |      | 결재   |     |
|-----|------------|------|-----|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
|     |            | 의뢰일  | 의뢰처 | 보수일        | 고장내용 | 보수결과 | 폐전일  | 고장전후 | 폐전내용 | 부감독자 | 감독자 |
| 104 | 2017-12-19 |      |     |            |      |      |      |      |      |      |     |
| 105 | 2018-01-29 |      |     |            |      |      |      |      |      |      |     |
| 106 | 2018-02-20 |      |     |            |      |      |      |      |      |      |     |
| 107 | 2018-03-06 |      |     |            |      |      |      |      |      |      |     |
| 108 | 2018-04-17 |      |     |            |      |      |      |      |      |      |     |
| 109 | 2018-05-08 |      |     |            |      |      |      |      |      |      |     |
| 110 | 2018-06-19 |      |     |            |      |      |      |      |      |      |     |
| 111 | 2018-07-10 |      |     |            |      |      |      |      |      | 장성욱  | 전양구 |
| 112 | 2018-08-21 |      |     |            |      |      |      |      |      |      |     |
| 113 | 2018-09-11 |      |     |            |      |      |      |      |      | 장성욱  | 전양구 |
| 114 | 2018-10-02 |      |     |            |      |      |      |      |      | 장성욱  | 전양구 |
| 115 | 2018-11-19 |      |     | 2018-11-15 |      | 수리   |      |      |      | 노기범  | 전양구 |

■ 용수사용량

| 순서             | 사용일 | 사용구분 | 사용건명 | 사용장소 | 사용량(톤) |
|----------------|-----|------|------|------|--------|
| 조회된 데이터가 없습니다. |     |      |      |      |        |