

서울특별시

우 110 - 140 / 서울 종로구 수송동 146-2 / 전화 (02) 739 - 7146 / 전송 734 - 5243

문서번호 지도 11060 - 528

시행일자 1993. 5. 24.

(제 1 안)

수신 내부결재



취급		시	장
보존	10년		
소방본부장	전결		
지도 과장		법무	담당관
예방 계장		소방	행정과
기안	강선행	기획	실사관
		홍보	계장

제목 서울특별시화재예방조례 개정안 입법예고

1. 법무11060 ~ 41('93.3.15)호 "93법규정비계획"의 관련입니다.

2. 서울특별시화재예방조례 개정안을 별첨과 같이 시보와 시민신문에 게재하여

입법 예고(공고)하고자 합니다.

첨부 : 서울특별시화재예방조례 개정조례 공고(안) 1부 .끝.

(제 2 안)

수신 수신처 참조

제목 화재예방조례 개정을 위한 의견 청취

1. 평소 소방행정에 적극협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 근간 소방행정여건의 변화와 소방법령의 개정 시행에 따라 서울특별시

화재예방조례를 별첨과 같이 개정하고자 하오니 이에 대한 의견을 '93.6.19까지

소방본부 지도과로 제출하여 주시기 바랍니다.

原本對照單
 1993. 5. 24.
 1133호

서울특별시

우 110 - 140 / 서울 종로구 수송동 146-2 / 전화 (02) 739 - 7146 / 전송 734 - 5243

문서번호 지도 11060 - 528

시행일자 1993. 5. 24.

(제 1 안)

수신 내부결재



취급		시	장
보존	10년		
소방본부장	전결		
지도 과장		법무	담당관
예방 계장		소방	행정과
기안	강선행	기획	계장
		홍보	계장
			실사관

제목 서울특별시화재예방조례 개정안 입법예고

1. 법무11060 ~ 41('93.3.15)호 "93법규정비계획"의 관련입니다.

2. 서울특별시화재예방조례 개정안을 별첨과 같이 시보와 시민신문에 게재하여

입법 예고(공고)하고자 합니다.

첨부 : 서울특별시화재예방조례 개정조례 공고(안) 1부 .끝.

(제 2 안)

수신 수신처 참조

제목 화재예방조례 개정을 위한 의견 청취

1. 평소 소방행정에 적극협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 근간 소방행정여건의 변화와 소방법령의 개정 시행에 따라 서울특별시

화재예방조례를 별첨과 같이 개정하고자 하오니 이에 대한 의견을 '93.6.19까지

소방본부 지도과로 제출하여 주시기 바랍니다.

原本對照單

< 의견제출 양식 >

관련조항 및 내용	의견	사유

첨부 : 서울특별시화재예방조례 개정안 1부 끝.

서울특별시

수신처 : 한국소방안전협회 서울지부 외 19개 협회 및 단체(연명부 참조)

(제 3 안)

수신 수신처 참조

발신명의 : 소방본부장

제목 서울특별시화재예방조례 개정을 위한 의견 조희

1. 법무11060 ~ 41('93.3.15)호 "93법규정비계획"의 관련입니다.
2. 서울특별시화재예방조례를 별첨과 같이 개정하고자 하니, 개정안에 대한 의견을 '93.6. 15까지 소방본부 지도과로 제출하여 주시기 바랍니다.
3. 위 기일까지 의견 제출이 없을시에는 이의가 없는 것으로 간주 처리하겠습니다.

< 의견제출 양식 >

관련조항 및 내용	의견	사유

첨부 : 서울특별시 화재예방조례 개정(안) 1부 끝.

수신처 : 서국 01~13, 서공01



(제 4 안)

수신 공보관

발신명의 : 소방본부장

제목 시보 및 시민신문 게재의뢰

1. 법무11060 ~ 41('93.3.15)호 "93법규정비계획"의 관련입니다.

2. 서울특별시법제사무처리규칙 제16조 제1항 규정에 의하여 서울특별시
화재예방조례 개정안에 대한 입법예고 공고문을 별첨과 같이 시보와 서울시민신문에
게재 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 공고문 4부 끝.

서울특별시 소방본부장




有關機關 및 職能團體現況

연번	기관 . 단체명	소재지	전화번호	우편번호
1	한국소방안전협회서울시지부	마포구 공덕동 234 - 1 (지방행정회관 203호)	739~9700	121-020
2	한국가스안전공사 서울지사	강남구 대치동 27 - 13	553~2081	135-280
3	대한요식업중앙회	중구 신당2동 410 - 1	232~7911	100-452
4	서울시다방동업조합	종로구 낙원동 90	742~9713	110-320
5	한국세탁업협회중앙회	동작구 상도2동 363-142	812~1142	156-032
6	극장업협회	종로구 도림동 60 (정우빌딩 704호)	735~3661	110-051
7	대한숙박업중앙회	영등포구 당산동6가 345-1(선형빌딩 2층)	631~9868	150-046
8	한국관광협회	중구 다동 10 (관광센타빌딩 12층)	757~2345	100-180
9	한국시장협의회	마포구 마포동309~ 1 (금풍빌딩 301호)	265~2431 - 6	110-126
10	서울시지하상가협회	중구 회현동3가 1 - 12 (코리아헤럴드빌딩1203호)	753~4772	100-053
11	한국산업안전공단	용산구 한강로2가 191 (국제센타빌딩 9층)	798~8801	140-702
12	한국백화점협회	중구 남대문로 4가 45 (대한상공회의소BD643호)	254~6053	100-094
13	한국목욕업중앙회	영등포구 영등포동94-89 (동성빌딩 305호)	679~0333	150-020
14	한국전기안전공사	강동구 명일동 46-2	428-1114	134-070
15	서울기계협동조합	영등포구 영등포동94~90	675~5991	150-020
16	서울금속가구공업협동조합	성북구 보문동 771-18 (서광 빌딩 801호)	924~3007	136-080
17	서울시 인쇄공업협동조합	마포구 서교동352-26	333~8631	121-210
18	대한건축사협회 서울특별시지부	서초구 서초동1603~55	581~5715	137-070
19	대한유흥업중앙회	마포구 공덕동 256~13	719~6252	121-020
20	한국소방학회	강남구 역삼동 635-4 (과학기술회관 408호)	555~2450	135-703

原本對照畢

공 고 (안)



◎ 서울특별시공고 1993 - 128 호

서울특별시화재예방조례개정조례안 입법예고

서울특별시화재예방조례를 개정함에 있어 시민에게 미리 알려 의견을 듣고자 그 개정취지와 주요내용을 서울특별시법제사무처리규칙에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

1993년 5월 일


서울특별시장

1. 개정이유

근래 화기취급시설 및 기구는 가정용·상업용·산업용등으로 다양하게 보급되어 발화원으로 존재하나 이에 대한 안전취급기준이 미흡하고, 소방법령의 전면적인 개정과 소방행정여건의 변화에 따라 불합리한 점과 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요골자

- 가. 액체·기체연료^를 장시간 사용하는 주방·사우나시설의 안전기준을 마련함
 - 주방설비 기준 : 배기덕트·후드등의 구조 및 관리기준을 정함
 - 사우나 시설 : 방열설비·열원 차단장치 및 관리기준을 정함
- 나. 위험물을 사용하는 방전가공기에 대한 구조 및 관리에 관한 사항을 마련함
 - 방전가공기의 구조 : 설정온도 초과시 자동정지 장치, 소화장치등의 기준
 - 방전가공기의 관리 : 이상 방전방지 및 필요한 점검·정비등
- 다. 산업공정상 화재예방안전관리 대상을 정함.
 - 칩냉·분무·분체도장·디핑·코팅·사출·성형공정설비등



라. 위험물의 임시 저장·취급의 안전기준을 정함.

- 임시 저장·취급시설 주변에 표지 및 게시판 부착
- 저장시설 주변의 공지확보, 방화벽 및 철책등 설치
- 능력단위 3단위 이상의 적응소화기 2대 이상 비치등

마. 해연료, 아세치렌가스의 취급신고 의무와 방염처리 기준을 삭제함

바. 준위험물의 저장·취급기준을 위험물 분류체제 개편에 따라 삭제함

사. 조례 위반시에는 1차에 한하여 시정촉구후 과태료를 부과하도록 함

아. 기타 소방법 개정에 따른 위임조문 정리와 소방의 날 행사에 관한 사항을 신설함.

3. 의견제출

이 조례개정(안)에 대하여 의견이 있는 단체 또는 개인은 1993년 6월 19일까지 다음사항을 기재한 의견서를 소방본부장(참조:지도과장)에게 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 예고사항에 대한 항목별 의견이나 조례와 관련한 모든 참고사항

나. 주소, 성명(단체의 경우 단체명과 그 대표자 성명)

※ 문의 전화번호 : 739 ~ 7146(지도과 예방계)

