

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-04101

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	중랑구보건소(보건행정과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	남탕 욕조 냉수 등 26건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 5월 15일 결과완료일 : 2018년 5월 25일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
남탕 욕조 냉수(중랑구5-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 욕조 온수(중랑구5-2)	레지오넬라균	-	200000CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 샤워기(수도) 냉수(중랑구5-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 샤워기(수도) 온수(중랑구5-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 욕조 냉수(중랑구5-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 욕조 온수(중랑구5-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 샤워기(수도) 냉수(중랑구5-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 샤워기(수도) 온수(중랑구5-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 욕조 냉수(중랑구5-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 욕조 온수(중랑구5-12)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 샤워기(수도) 냉수(중랑구5-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 샤워기(수도) 온수(중랑구5-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 욕조 냉수(중랑구5-15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 욕조 온수(중랑구5-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 샤워기(수도) 냉수(중랑구5-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 샤워기(수도) 온수(중랑구5-18)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 저수조(여과기물) (중랑구5-19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 저수조(여과기물) (중랑구5-20)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 욕조 냉수(중랑구5-21)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 욕조 온수(중랑구5-22)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 샤워기(수도) 냉수(중랑구5-23)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 샤워기(수도) 온수(중랑구5-24)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
여탕 욕조 냉수(중랑구5-25)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 욕조 온수(중랑구5-26)	레지오넬라균	-	18000CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 샤워기(수도) 냉수(중랑구5-27)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 샤워기(수도) 온수(중랑구5-28)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 박주현

책임자 : 이집호



서울특별시보건환경연구원장