

# 시험·검사 성적서

접수번호 :2B18-04468

페이지 1 / 4

1. 의뢰인	금천구보건소(건강증진과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	저수조 등 40건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 5월 23일      결과완료일 :2018년 6월 4일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
저수조(금천5-1)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여과기(금천5-2)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕욕조냉수(금천5-3)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕욕조온수(금천5-4)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕수도냉수(금천5-5)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕수도온수(금천5-6)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕욕조냉수(금천5-7)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕욕조온수(금천5-8)	레지오넬라균	-	200CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕수도냉수(금천5-9)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕수도온수(금천5-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
저수조(금천5-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여과기(금천5-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕욕조냉수(금천5-15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕욕조온수(금천5-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕수도냉수(금천5-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕수도온수(금천5-18)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕욕조냉수(금천5-19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕욕조온수(금천5-20)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕수도냉수(금천5-21)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕수도온수(금천5-22)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
저수조(금천5-25)	레지오넬라균	-	1300CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
여과기(금천5-26)	레지오넬라균	-	600CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
여탕욕조냉수(금천5-27)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕욕조온수(금천5-28)	레지오넬라균	-	25000CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕수도냉수(금천5-29)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕수도온수(금천5-30)	레지오넬라균	-	200CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕욕조냉수(금천5-31)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕욕조온수(금천5-32)	레지오넬라균	-	5400CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕수도냉수(금천5-33)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕수도온수(금천5-34)	레지오넬라균	-	2800CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
저수조(금천5-37)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여과기(금천5-38)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕욕조냉수(금천5-39)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕욕조온수(금천5-40)	레지오넬라균	-	1100CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕수도냉수(금천5-41)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕수도온수(금천5-42)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕욕조냉수(금천5-43)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕욕조온수(금천5-44)	레지오넬라균	-	200CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕수도냉수(금천5-45)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕수도온수(금천5-46)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :박주현

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장