

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-04599

페이지 1 / 4

1. 의뢰인	강서구보건소(보건행정과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	남온탕 등 36건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 5월 24일 결과완료일 : 2018년 6월 7일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
남온탕(16-5-12)	레지오넬라균	-	60000CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
남냉탕(16-5-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남샤워기온수(16-5-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남샤워기냉수(16-5-15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여온탕(16-5-16)	레지오넬라균	-	1000CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
여냉탕(16-5-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여샤워기온수(16-5-18)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여샤워기냉수(16-5-19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남온탕(16-5-20)	레지오넬라균	-	50000CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
남냉탕(16-5-21)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
남샤워기온수(16-5-22)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남샤워기냉수(16-5-23)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여온탕(16-5-24)	레지오넬라균	-	4500CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
여냉탕(16-5-25)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여샤워기온수(16-5-26)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여샤워기냉수(16-5-27)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남온탕(16-5-28)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남냉탕(16-5-29)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남월풀탕(16-5-30)	레지오넬라균	-	22000CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
남샤워기온수(16-5-31)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남샤워기냉수(16-5-32)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여온탕(16-5-33)	레지오넬라균	-	36000CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
여냉탕(16-5-34)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여월풀탕(16-5-35)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여샤워기냉수(16-5-36)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여샤워기온수(16-5-37)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
1층 화장실(16-5-38)	레지오넬라균	-	13300CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
1층 화장실(16-5-39)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
2층 화장실(16-5-40)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
2층 화장실(16-5-41)	레지오넬라균	-	10800CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
냉각탑수(16-5-42)	레지오넬라균	-	800CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
수돗물저수조(16-5-43)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
화장실 냉수(16-5-44)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
화장실 온수(16-5-45)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
싱크대 냉수(16-5-46)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
싱크대 온수(16-5-47)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 박주현

책임자 : 이집호



서울특별시보건환경연구원장