

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-05864

페이지 1 / 3

| | |
|---------------|--|
| 1. 의뢰인 | 금천구보건소(건강증진과) |
| 2. 업체명 | |
| 3. 시료(검체)명 | 저수조 등 25건 |
| 4. 항목 및 방법 | 레지오넬라균 |
| 5. 검사 목적 (용도) | 참고용 |
| 6. 접수 및 완료 일자 | 의뢰접수일 : 2018년 6월 28일 결과완료일 : 2018년 7월 11일 |

시험 . 검사결과

| 검체명 | 항목명 | 기준 | 결과 |
|-------------------------|--------|----|-----------|
| 저수조(금천-재-1) | 레지오넬라균 | - | 400 CFU/L |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 옥조온수(금천-재-2) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 남탕 옥조온수(금천-재-3) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 남탕 수도온수(금천-재-4) | 레지오넬라균 | - | 400 CFU/L |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 옥조온수(금천-재-5) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 3층 화장실 수도 냉수(금천-6-1) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 3층 화장실 수도 온수(금천-6-2) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 3층 샤워실 냉수(금천-6-3) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 3층 샤워실 온수(금천-6-4) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 3층 화장실 수도 냉수(금천-6-5) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |

시험 . 검사결과

| 검체명 | 항목명 | 기준 | 결과 |
|-------------------------|--------|----|-----|
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 3층 화장실 수도 온수(금천-6-6) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 4층 샤워실 냉수(금천-6-7) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 4층 샤워실 온수(금천-6-8) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 호텔 냉각탑수(금천-6-9) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 호텔 저수조(금천-6-10) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 5층 화장실 냉수(금천-6-11) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 5층 화장실 온수(금천-6-12) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 5층 샤워실 냉수(금천-6-13) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 5층 샤워실 온수(금천-6-14) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 6층 화장실 냉수(금천-6-15) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 6층 화장실 온수(금천-6-16) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 6층 샤워실 냉수(금천-6-17) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |

시험 . 검사결과

| 검체명 | 항목명 | 기준 | 결과 |
|-----------------------|--------|----|-----|
| 6층 샤워실 온수(금천-6-18) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 금천폭포공원(금천-6-19) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 구청분수(금천-6-20) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |

| | |
|-----|--|
| 비 고 | |
|-----|--|

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장