

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-07508

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	송파구청장(건강증진과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	샤워실 헤드(swab) 등 23건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	자체검사
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 8월 14일      결과완료일 : 2018년 8월 28일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
샤워실 헤드(swab)(송파-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동 샤워실 냉수(송파-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동 샤워실 온수(송파-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동-33호 샤워기 헤드(swab)(송파-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동-33호 샤워기 냉수(송파-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동-33호 샤워기 온수(송파-6)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동-33호 수도 헤드(swab)(송파-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동-33호 수도 냉수(송파-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동-33호 수도 온수(송파-9)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동-31호 샤워기 헤드(swab)(송파-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동-31호 샤워기 냉수(송파-11)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
153동-31호 샤워기 온수(송파-12)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
102동-31호 수도 온수(송파-13)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
102동-31호 수도 냉수(송파-14)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
102동 샤워실 온수(송파-15)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
102동 샤워실 냉수(송파-16)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
동관 냉각탑(송파-17)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
동관 저수조(옥상)(송파-18)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
동관 중앙온수(송파-19)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
동관 지하 저수조(송파-20)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
서관 저수조(송파-21)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
서관 냉각탑(송파-22)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
서관 중앙온수(송파-23)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 박상훈

책임자 : 이집호



서울특별시보건환경연구원장