

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-02812

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	강동구 보건소(보건위생과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	825호 병실 수돗물 냉수 등 26건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 4월 16일                      결과완료일 : 2019년 5월 2일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
825호 병실 수돗물 냉수(강동-1-1)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
825호 병실 수돗물 온수(강동-1-2)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
825호 수도꼭지(면봉) (강동-1-4)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
8A 병동 샤워기물 냉수(강동-1-6)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
8A 병동 샤워기물 온수(강동-1-7)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
8A 병동 수돗물 냉수(강동-1-8)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
8A 병동 수돗물 온수(강동-1-9)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
8A 병동 수도꼭지(면봉) (강동-1-10)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
8A 병동 샤워기헤드(면봉) (강동-1-11)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
8층 간호사실 수돗물 냉수(강동-1-12)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 간호사실 수돗물 온수(강동-1-13)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 간호사실 수도꼭지(면봉) (강동-1-14)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
1106호 병실 수돗물 냉수(강동-1-15)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
1106호 병실 수돗물 온수(강동-1-16)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
1106호 수도꼭지(면봉) (강동-1-18)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
11A 병동 샤워기물 냉수(강동-1-20)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
11A 병동 샤워기물 온수(강동-1-21)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
11A 병동 수돗물 냉수(강동-1-22)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
11A 병동 수돗물 온수(강동-1-23)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
11A 병동 수도꼭지(면봉) (강동-1-24)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
11A 병동 샤워기 헤드(면봉) (강동-1-25)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
11층 간호사실 수돗물 냉수(강동-1-26)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
11층 간호사실 수돗물 온수(강동-1-27)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
11층 간호사실 수도꼭지(면봉) (강동-1-28)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
저장탱크 냉수(강동-1-29)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
저장탱크 온수(강동-1-30)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장