

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-03702

페이지 1 / 4

1. 의뢰인	용산구보건소(건강관리과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	냉각탑수 등 33건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 5월 23일 결과완료일 : 2019년 6월 5일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
냉각탑수(용산 1-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 냉수(용산 1-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 온수(용산 1-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(용산 2-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 냉수(용산 2-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 온수(용산 2-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 냉수(용산 3-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 온수(용산 3-2)	레지오넬라균	-	9,400 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 샤워기 냉수(용산 3-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 샤워기 온수(용산 3-4)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 수도 냉수(용산 3-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 수도 온수(용산 3-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 냉수(용산 3-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 온수(용산 3-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 샤워기 냉수(용산 3-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 샤워기 온수(용산 3-10)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 수도 냉수(용산 3-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 수도 온수(용산 3-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(용산 4-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 냉수(용산 4-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 온수(용산 4-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 냉수(용산 5-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
남자 탕내 온수(용산 5-2)	레지오넬라균	-	10,200 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 샤워기 냉수(용산 5-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 샤워기 온수(용산 5-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 수도 냉수(용산 5-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 탕내 수도 온수(용산 5-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 냉수(용산 5-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 온수(용산 5-8)	레지오넬라균	-	1,600 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 샤워기 냉수(용산 5-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 샤워기 온수(용산 5-10)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 수도 냉수(용산 5-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 탕내 수도 온수(용산 5-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장