

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-03713

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	은평구보건소(보건의료과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	남탕 내 온수 등 24건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 5월 28일 결과완료일 : 2019년 6월 11일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
남탕 내 온수(은평-5-1-1)	레지오넬라균	-	11,000 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 냉수(은평-5-1-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 샤워기 온수(은평-5-1-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 샤워기 냉수(은평-5-1-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 온수(은평-5-1-5)	레지오넬라균	-	26,000 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 냉수(은평-5-1-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 샤워기 온수(은평-5-1-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 샤워기 냉수(은평-5-1-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 온수(은평-5-2-1)	레지오넬라균	-	5,600 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 냉수(은평-5-2-2)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 샤워기 온수(은평-5-2-3)	레지오넬라균	-	12,600 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 샤워기 냉수(은평-5-2-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 온수(은평-5-2-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 냉수(은평-5-2-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 샤워기 온수(은평-5-2-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 샤워기 냉수(은평-5-2-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 온수(은평-5-3-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 냉수(은평-5-3-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 샤워기 온수(은평-5-3-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 내 샤워기 냉수(은평-5-3-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 온수(은평-5-3-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 냉수(은평-5-3-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
여탕 내 샤워기 온수(은평-5-3-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 내 샤워기 냉수(은평-5-3-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장