

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05330

페이지 1 / 1

1. 의뢰인	성동구보건소(질병예방과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	비트플렉스 냉각탑수 등 5건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 7월 2일 결과완료일 : 2019년 7월 15일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
비트플렉스 냉각탑수(성동-07-01)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
성동구청 냉각탑수(성동-07-02)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
한양대학교 본관 냉각탑수(성동-07-03)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
한양대학교 학생 5생활관 저수조(성동-07-04)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
한양대학교 학생 5생활관 냉각탑수(성동-07-05)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 진영희

책임자 : 이상미

서울특별시보건환경연구원장

