

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-07182

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	서초구청장(건강관리과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	냉각탑수 등 15건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 8월 29일 결과완료일 : 2019년 9월 10일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
냉각탑수(서초 8-29-1-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-1-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-1-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-1-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-1-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-2-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-2-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-2-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-2-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-2-5)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-2-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-3-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-3-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-3-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서초 8-29-3-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장