

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-07291

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	중량구보건소(보건행정과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	중앙온수 등 20건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 9월 10일      결과완료일 : 2019년 9월 25일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
중앙온수(중량-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중량-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중량-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중량-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중량-5)	레지오넬라균	-	400 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중량-6)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중량-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중량-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중량-9)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중량-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중랑-11)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중랑-12)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중랑-13)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중랑-14)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중랑-15)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중랑-16)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중랑-17)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중랑-18)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중랑-19)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(중랑-20)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장