

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-08019

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	서초구청장(건강관리과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	중앙온수 등 17건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 9월 25일      결과완료일 : 2019년 10월 8일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
중앙온수(서초 9-23-1-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
저수조(서초 9-24-1-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(서초 9-24-2-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(서초 9-24-3-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(서초 9-24-4-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(서초 9-24-5-1)	레지오넬라균	-	25,200 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(서초 9-24-6-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(서초 9-24-7-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(서초 9-24-8-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(서초 9-24-9-1)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
저수조(서초 9-24-10-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(서초 9-24-11-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(서초 9-24-12-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
저수조(서초 9-24-13-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
저수조(서초 9-24-14-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(서초 9-24-15-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
저수조(서초 9-24-16-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참서류에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장