

4월 소방현장활동 안전관리 이행실태 점검부(2018. 4.10.~4.12)-1팀

결 재	★1안전담당	지휘1팀장	현장대응단장	
	노자환	김대성	04/13 전응식	

대상 : 현장대응단(진압대)

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함		
② 개인안전장비 보관.유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정 유지 관리함 공기호흡기 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지함 휴대용랜턴 충전됨 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리실태 양호함	점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함	배터리 충전 사용됨	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함	
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC 및 교육실시함 신입자 및 전입자 는 보고토록 지도함	
2018. 4. 10.			
임회자 소방위 임 상 택 (인) 점검관 소방위 노 자 환 (인)			

대상 : 현장대응단 (구조대)

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함		
② 개인안전장비 보관.유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정유지 관리됨 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 충전됨 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리실태 양호함	용기의 공기압력260kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함		
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음		
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC 사용교육 실시함	
2018. 4. 10. 입회자 소방위 정 기 환 (인) 점검관 소방위 문 중 현 (인)			

대상 : 을지로119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함	용기의 공기압력260kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함	
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 충전됨 로프 등 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함	랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함		
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함	
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC 및 화이어캠 교육 실시함	
2018. 4. 10. 입회자 소방위 전 용 식 (인) 점검관 소방위 노 자 환 (인)			

대상 : 신당119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함		
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 충전됨 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함	용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함		
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함	
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC 및 화이어캠 교육 실시함	
2018. 4. 10. 입회자 소방위 문 병 수 (인) 점검관 소방위 노 자 환 (인)			

대상 : 중부로119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함		
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 미 충전됨(1) 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함	용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함		
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함	
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC 및 화이어캠 교육 실시함	

2018. 4. 12.

입회자 소방위 정 경 재 (인)

점검관 소방위 노 자 환 (인)

대상 : 회현119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함		
② 개인안전장비 보관.유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지함 휴대용랜턴 충전됨 로프 등 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함	용기의 공기압력260kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함		
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함	
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC 및 화이어캠 교육 실시함	
2018. 4. 12. 입회자 소방위 강 창 룬 (인) 점검관 소방위 노 자 환 (인)			

■ 안전관리 이행실태 확인 및 점검 사진

		
<p>현장대응단</p>	<p>을지로</p>	<p>충무로</p>
		
<p>회현</p>	<p>신당</p>	
<p>현장대응단, 을지로119안전센터, 충무로119안전센터, 신당119안전센터, 회현119안전센터 1팀 / 2018. 4.10 ~ 4.12</p>		