중기빌딩 점검결과

층	위치	설비	지적내역	조치사항	관련근거
옥탑	옥상 계단	수동식소화기	압력미달	교체요함	NFSC 101 제4조
5	주계단 출입구	피난구유도등	예비전원불량	교체요함	NFSC 303 제9조
5	주계단 출입구	방화문	도어클로져 분리	체결요함	유지관리법 제10조
5	신생아 실 옆 휴게실	휴대용비상조명등	탈락	교체요함	NFSC 304 제4조
5	산후조리원 내	피난유도선	연동불량	정비요함	NFSC 303 제8조의2
4	산후조리원 내	피난유도선	연동불량	정비요함	NFSC 303 제8조의2
4	산후조리원 내	피난유도선 전원반	예비전원불량(밧데리 방전)	정비요함	NFSC 303 제8조의2
4	산후조리원 휴게실	간이스프링클러헤드	고정불량(헤드링탈락)	고정요함	NFSC 103A 제9조
4	산후조리원 휴게실 앞	피난구유도등	점등불량	교체요함	NFSC 303 제9조
4	휴게실 내 직원 창고	간이스프링클러헤드	벽과 이격거리 불량	헤드이설	NFSC 103A 제9조
3	발신기함	지구경종	음량미달	교체요함	NFSC 203 제8조
2	알람밸브실	알람밸브실	버터플라이밸브 탈락	정비요함	NFSC 103A 제6조
1	출입구 앞	감지기	챔버탈락(연기식)	교체요함	NFSC 203 제7조