

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



서울특별시도시철도공사


수신자 한국시각장애인연합회
(경유)

제목 7호선 내방역 외부출구 점자표지판 개선 요청관련 조치결과 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
 2. 한시련2017-89(2017.04.21.) 『외부 출입구 계단 점자표지판 개선 요청』 과
관련입니다.
 3. 위 호와 관련, 7호선 내방역 외부출구 점자표지판 개선 요청에 대한 조치결
과(검토의견 등)을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
가. 요청내용 : 7호선 내방역 외부출구 계단, E/S 점자표지판 출구번호 표기
나. 조치결과(검토의견 등)
 - 1) 계단 핸드레일 점자표지판(건축처)
 - 계단 하부 : 7개소(2017.6월까지 보완예정)
 - 계단 상부 : 추후 점자표지판 훼손 시 검토(예정)
 - 2) 에스컬레이터 점자표지판(안전지원센터)
 - 에스컬레이터 진·출입부에 설치된 난간은 수평고정손잡이가 아닌
정기점검 및 고장수리 시 사용하는 차폐판(스윙게이트)을 고정하기
위한 장치로 확인되어 점자표지판 부착 의무가 없음
- ※담당자 : 안전지원센터 승강기안전단 은정동(6311-8513)

붙임 계단 핸드레일 점자표지판 보완현황 1부. 끝.

서울특별시도시철도공사



대리 조규영

부장 정천구

처장 전결 05/04
박병준

협조자

시행 건축처-1430 (2017.05.04.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.smrt.co.kr

전화 02-6311-2578 전송 02-6311-4284 / akisector@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격