

부처님 오신 날 대비

소방재난본부장 진관사 현장확인 결과



은평소방서

소방재난본부장 진관사 현장확인 결과

I 방문개요

가. 일 시 : 2019.5.3.(금) 15:00 ~ 16:00 (60분간)

나. 장 소 : 진관사(은평구 진관길 73)

다. 방 문 : 소방재난본부장

라. 영 접 : 은평소방서장

마. 주요내용

- 진관사 시설 현황 보고 및 청취
- 소방시설 상시 정상작동 할 수 있도록 유지 및 관리 철저 당부
- 진관사 관계자 및 근무자 격려 등

II 진행사항

시 간	주 요 내 용	비 고
15:00 ~15:02	2' ○ 도착 및 영접	○ 영접 : 은평소방서장, 국장스님(선우) ○ 장소 : 진관사 홍제루 입구
15:02 ~15:20	18' ○ 차담회(나가원) - 본부장님, 서장님 (정책, 예방)팀장, 부속실장/소방행정과장	○ 주지스님(계호)
15:20 ~15:40	20' ○ 도보 현황 브리핑 - 진관사 연혁 및 현황 등 대웅전~현충탑~함월당(템플스테이관)	○ 총무스님(법혜)
15:40 ~15:55	15' ○ 차담회(효림원) - 본부장님, 서장님 (배석:예방팀장)	○ 총무 스님(법혜)
15:55 16:00	5' ○ 환 송	○ 환송 : 은평소방서장, 총무스님 ○ 장소 : 홍제루

Ⅲ

격려 및 당부말씀

주요 내용

<소방재난본부장님>

- 비상소화장치함은 어떻게 관리하고 있습니까?

<은평소방서장>

- 금년 2월 본부장님 지시사항에 따라, 사찰 내 비상소화장치함이 자물쇠로 시건되어있던 것을 바로 열어 사용할수 있도록 상시 개방하여 관리하고 있습니다.

<소방재난본부장님>

- 부처님 오신 날을 맞아 사찰 내 연등이 많이 비치되었는데. 연등안의 전구는 어떤걸 사용하고 있습니까?

<은평소방서장>

- 지난 2015년 11월 경 타 시도의 사찰에서 전통사찰 연등으로 인한 화재로 사찰 및 국보가 소실되는 안타까운 사고가 발생하였는데 이로 인해 최근에는 사찰 내 사용하는 연등용LED 전구로 안전기준이 검증된 KC 인증제품을 사용하고 있습니다.



본부장님 비상소화장치함 시건상태 확인



진관사 내 연등

<소방재난본부장님>

- 전선의 중간에 위치한 연등 주 전원 스위치가 덮개가 없는데 화재위험요인이 상존해 보입니다.

<은평소방서장>

- 덮개가 있는 주 전원스위치로 교체 추진하겠습니다.



본부장님 지적 연등 주 전원 스위치(19.5.3.)



지시 후 덮개 교체 추진(19.5.5.)

<소방재난본부장님>

- 진관사 스님분들 및 관계자분들께서는 화재로부터 생명과 재산, 사찰을 비롯하여 문화재까지 보전하기 위해 화재예방 사항을 항상 준수하여 주시고 앞으로도 확고한 안전의식으로 안전관리에 만전을 기하여 주실 것을 당부 드립니다.

IV

방문 주요장면



영 접



진관사 연혁 소개



사찰 내 문화재 등 시설물 확인



과거 주요 화재사례 청취



차담회



템플스테이 소방시설 확인



환 송