

업무보고

부서 : 소사원시 운영준비(시운전)반(TF팀) 직위 : 차장 성명 : 위삼복 전화번호 : 6311-9324

등록번호: 신교통사업처-480

결재일자: 2017.07.18.

시행일자:

공개구분: 대시민공개

문서보존기간: 10년

수신자: 내부결재

제목: 현장조사 결과보고(전기분야)

차장		단장	
위삼복		전결 07/18 이성권	
협조	신교통사업처 부장 양용준		

1. 소사원시 시운전 및 운영준비와 관련입니다.
2. 위와 관련, 신현 전철변전소(154kV 수전변전소) 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

3. 점검개요

가. 일 시 : 2017. 07. 14.(금) 10:00~11:30

나. 장 소 : 신현 전철변전소

다. 점검자 : (운영사업단) 차장 위삼복, (시공사) 차장 최산수외 1명

라. 주요내용

- 1) 송전선로 루트 확인 : 한전 도림변전소~ 신현 전철변전소
- 2) 송전선로 : 2회선(상용 도림이레일 T/L#1, 예비 도림이레일 T/L#2)
- 3) 공사 현장점검 : GIS*(170kV), M.TR**(154kV/55kV) 등

*GIS : 가스절연스위치, **M.TR : 주변압기

마. 기타 : 사용전검사(완료), 8월 8일(수전) 및 8월 22일(가압) 예정

4. 향후계획 : 소사~원시 전 구간 현장점검 예정

붙임 : 관련사진 1부. 끝.