서울신용보증재단

수신자 내부결재

(경유)

제목 **본점사옥 기계실 및 공조실 내 전자밸브 교체공사 업체선정 및 계약(안)**

본점사옥 지하 5층 기계실 및 지상층 일부 공조실 내 전자밸브 노후화로 인하여 건물 내 냉난방시스템의 원활한 자동제어가 어려운바, 이를 개선하고 쾌적한 실내 환경 조성을 위해 다음과 같이 보수공사를 진행합니다.

- 다 음 -

1. 계약체결 내용 : 공사계약 1건

(단위: 원, VAT 포함)

구 분	계약상대처	계약금액	회계처리	업체선정 방식	비 고
본점사옥 기계실 및 공조실 전자밸브 교체공사	㈜아이비에스 엔지니어링	14,278,000	수선유지비	비교견적	세부사항 : 붙임

2. 공사내용 : 전자밸브 6개 교체공사(범위 : 지하5층 기계실, 지상7,9,12,13,17층 공조실)
   가. 밸브액츄에이터 및 밸브보디(40mm, 65mm) 교체
   나. 배관 교체 및 수리
   ※ 세부공사 내역은 [붙임1] 문서 참조

3. 계약방식 및 검사·검수방식
   가. 계약규정 제35조 및 제40조, 계약업무처리기준 제15조 적용, 수의계약 및 비교견적에 의해 업체선정
   나. 계약규정 제65조 및 계약업무처리기준 제25조 적용, 표준계약서로 공사계약 체결
   다. 계약규정 제67조 및 제69조, 계약업무처리기준 제26조 적용, 계약보증금은 지급각서(100분의 15)로 대체
   라. 계약규정 제73조에 따른 검사 실시하며 공사완료 후 별도청구에 의한 대금지급

4. 기타사항 : 본 공사 건 10백만원 초과 계약으로 경영지원부 재무팀에 계약 의뢰

붙 임 : 1. 견적서 각 1부
2. 과업지시서 1부
3. 주식등변동상황명세서 1부
4. 사업자등록증 사본 1부
5. 공사범위(사진) 1부 끝.

★주임 팀장 부장 이사장

협조자

시행 관재팀-302 (2016.05.31.) 접수 ( )

우 04130 서울시 마포구 마포대로 163 (공덕동) / http://www.seoulshinbo.co.kr
전화 / 02)2174-5636 /전송 (02)3278-8125 / simon_kim@seoulshinbo.co.kr / 공개