

제901차 기술용역 타당성 심사결과

- 안건명 : 은평 기자촌 부지내 협동조합형 임대주택 개발 방안 마련 용역
- 심사일 : 2013. 9. 16
- 사업개요
 - 용역비 : 19,976천원
 - 용역기간 : 계약일로부터 90일
 - 사업규모 : 은평뉴타운 3-13BL내, 부지면적 : 4,859.7m²

□ 심사결과 : 적정

심사항목	심사내용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input checked="" type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	<ul style="list-style-type: none">○ 은평 기자촌 부지내 주거 공동체 문화를 선도할 수 있는 협동조합형 임대주택 유형과 합리적 개발계획 마련 방향을 제시하기 위하여 용역의 필요성이 인정 됨. <p>알림 : 주요공종이 자체설계 시행대상 용역인 경우 원칙적으로 빌주부서 자체추진</p>
2. 용역비 산정의 적정성 <ul style="list-style-type: none">- 개략공사비 산정의 적정성- 소요 기술인력 산정의 적정성	<ul style="list-style-type: none">○ 용역비 산정방식 : 공공빌주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 【국토교통부 고시 제2011-750호】 적용<ul style="list-style-type: none">- 신청금액 : 19,976,000원- 심사금액 : 19,976,000원
3. 조건부여 이행확인사항 <ul style="list-style-type: none">- 용역성과품 공개, 사업수행능력 평가기준, 심의절차 이행 등	<ul style="list-style-type: none">○ <u>빌주부서</u>는 '13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 정보소통광장(http://www.gov20.seoul.go.kr)등록 및 서울도서관에 제출
4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	<ul style="list-style-type: none">○ 과업내용서에 대하여 다음사항을 검토바람<ul style="list-style-type: none">- 사업시행의 제반 법규검토에 대한 과업내용을 제시할 것.- 대상부지 활용 및 개발 방향에 대한 개략 설계 지침서 작성, 공간 프로그램 계획 작성, 기존 유사시설물 조사비교 등 추가 제시 요함- 성과품 및 제출자료 수량이 과하지 않은지 검토요함
5. 리스크 관리항목 적정성 <ul style="list-style-type: none">- 용역지연·중단요인의 관리대책 적정성- 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	<ul style="list-style-type: none">○ 용역 빌주시 명확한 과업범위와 내용을 제시하여 용역수행 중 과업범위 변경 등으로 인한 용역비 증가를 최소화 바람.

<첨 부>

기술용역 추진시 사전 확인사항

확인 항 목		세부 내용
용역시스템	8. 기술용역관리시스템에 추가(첨부 등록)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역발주 전 최종 수정된 설계내역서 및 과업내용서를 기술용역관리 시스템에 추가 등록 <p>* 기술심사담당관-600호('13.1.14) : 용역관리 시스템 개선</p>
입찰전	2. 사업수행능력평가기준 - 심의절차 이행 - 건설기술심의위원회 심의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 빌주부서는 개별사업에 대한 사업수행능력 평가 세부기준을 입찰 시행전에 반드시 건설기술 심의절차 이행 - 단, 서울시 항목별 세부 평가 기준과 모든사항이 동일한 경우에는 기술심사담당관과 사전 서면 협의로 건설기술심의 대체 <p>* 행정2부시장 방침 제97호('13.3.25) : 사업수행능력평가 개정시행</p>
심사 및 심의전 확인	3. 유관부서 의견수렴 - 사업계획 수립시 TF팀 구성 등 관련부서 참여여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술용역타당성심사 및 건설기술심의 요청 전 유지관리부서 및 관련(유관)부서 의견 조회 등 의견수렴 - 사업계획 수립 시 계획부서, 공사부서, 유지관리부서 등 TF팀 구성 운영하여 계획단계부터 사업참여 유도 - 유지관리부서 선정여부 등 유지관리방안의 적정성 검토 <p>* 행정2부시장 방침 제173호('13.5.22) : 준공예정시설물 점검관련 매뉴얼 작성</p>
타당성 조사용역	4. 타당성조사 용역시 과업내용서 반영사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재원조달방안 및 사업의 타당성 재검증 범위 검토 - 타당성조사 용역 수행시 재원조달방안 및 타당성 재검증 검토 시행
용역준공시	1. 기술용역 성과품 공개이행철저 - 성과품공개 및 자료제공 - 정보소통광장 등록 철저이행	<ul style="list-style-type: none"> ○ 빌주부서는 '13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 정보 소통광장(http://www.gov20.seoul.go.kr)등록 및 서울도서관에 제출 - 용역보고서 : PDF파일 변환하여 정보소통광장에 등록(준공시) - 전체성과품 : 인쇄본 3부 및 CD 1부 서울도서관 제출(준공시) · 서울도서관 디지털성과품 표준포맷 기준에 따라 작성 제출 <p>* 시장방침 제135호('13.5.24) : 기술용역 성과품 공개 및 관리방안</p>
설계시	5. 기본설계 및 실시설계 등 건설 기술 용역 추진시 - 지장물 확인철저 - 지장물로 인한 설계변경 최소화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사구간내 또는 인접구간의 지하매설물도는 우리시 통합공간정보서비스 (http://98.33.0.64/gis/index)내 지장물 현황과 비교 검토 - 아울러 지반조사, 현황 측량시에도 수치지형도를 최대한 이용
내진	6. 내진대상 시설물 내진설계 반영 여부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 모든 공공건축물(규모관계 없이) 및 지진재해대책법에서 정한 국가하천 수문, 교량·터널 등의 내진설계 대상시설물에 대해서는 기본 및 실시설계 시 내진설계를 반영 <p>* 구조안전 및 내진설계확인서 작성확인철저(구조기술사) 서울시 해당시설 내진설계기준 제정현황 (첨부 #1)</p>