이 문서는 서울메트로 승인없이 수정할 수 없습니다.

2017년도 취약

□ 2017년도 분야별 취약개소 해소 세부계획 및

연번	호선 / 기지	취약개소 시설(설비)명	구간(위치)
			합 계
◎ 차량분야 해소계획 및 소요 예산			
			소 계
1	군자	북부검수고	내부
2	군자	북부검수고	내부
3	신정	울타리(휀스)	갈산초~출입국관리소 별관
4	수서	검수고	내부
5	창동	현업동 옥상 방수	현업동
6	[illegible]	[illegible]수고 경사로	검수[illegible]
7	창동	[illegible]수배관 [illegible]	현업동~전삭고
◎ 전[illegible] 분야 해소계획 [illegible] 소요 예산			
			소계
1	2호선	변전소(노후)	이대
2	4호선	변전소(노후)	성신여대
3	3호선	연락송전선로	종로3가~약수
◎ 정보통신분야 해소계획 및 소요 예산			
			소계
1	2호선	UPS(축전지)	역삼
2	3호선	UPS(축전지)	을지로3가

Seoul Metro

박미희 안전지원팀 10.1.7.11 2017-01-19 15:47:18

이 문서는 서울메트로 승인없이 수정할 수 없습니다.

3	4호선	UPS(축전지)	동대문

◎ 궤도분야 해소계획 및 소요 예산

소계

1	군자기지	분기기(부)	북부유치선 (213A, 231A-1, 214,
2	군자기지	분기기(부)	남부유치5번선(245)
3	군자기지	분기기(부)	남부유치7번선 246
4	4호선	레일 (노후,전식,마모,훼손)	한성대~혜화 (하좌 12K954~13K212) (하우 12K954~13K212)
5	4호선	레일 (노후,전식,마모,훼손)	혜화역 (상좌 13K892~14K088) (상우 13K892~14K088) (하좌 13K886~14K086) (하우 13K886~14K086)
6	4호선	레일 (노후,전식,마모,훼손)	사당~종점 (하좌 30K92[illegible]~31K2[illegible] (하좌 31K258[illegible]1K661, (하우 31K[illegible]~[illegible]K661) ([illegible]좌 [illegible]K06[illegible]30[illegible]616) (하[illegible]~30K284)
7	3호선	도[illegible]	금호~옥수 (상 23K212~23K940)

◎ 신[illegible]분야 해소계획[illegible] 소요(확정)예산

소계

1	1호선	궤도회로장치(AF,PDT)	서울역(1),종각,동묘,청량리
2	3호선	궤도회로장치(AF,PDT)	도곡,학여울,일원,수서
3	4호선	궤도회로장치(AF,PDT)	당고개, 서울역(4), 숙대입구, 이촌, 동작, 사당(4), 남태령

◎ 토목분야 해소계획 및 소요 예산

소계

1	2호선	지하구조물	교대~서초
2	2호선	지하구조물	서초~방배

Seoul Metro

이 문서는 서울메트로 승인없이 수정할 수 없습니다.

3	2호선	지하구조물	방배~사당
4	2호선	지하구조물	사당~낙성대
5	2호선	지하구조물	낙성대~서울대입구
6	2호선	지하구조물	서울대입구~봉천
7	4호선	지하구조물	혜화~동대문

◎ 건축분야 해소계획 및 소요 예산

			소계
1	2호선	구의역	지붕처마, 내,외선(410m)
2	3호선	동대입구역 곡선승강장 연단	승강장(R400)
3	3호선	압구정역 곡선승강장 연단	승강장(R400)

◎ 기계분야 해소계획 및 소요 예산

			소계
1	2호선	바닥유도등	신촌역
2	2호선	바닥유도등	도림천역
3	2호선	바닥유도등	신정네거리역
4	2호선	바닥유도등	을지로3가역
5	4호선	바닥유도등	혜화역
6	4호선	바닥유도등	한성대입구역
7	1호선	에스켈레이터	시청#1호기
8	1호선	에스켈레이터	시청#2호기

[Seoul Metro

박미희 안전지원팀 10.1.7.11 2017-01-19 15:47:18

이 문서는 서울메트로 승인없이 수정할 수 없습니다.

:개소 해소 세부계획 및 소요 예산

ㅣ 소요 예산 (단위 : 백만원)

해소방안 및 대책	해소계획 (개소)	소요(확정) 예산	비고 (해소예정)
	53	19,539	
	7	541	
원적외선 가스튜브히터 교체	1	72	2017.12월
급수(소화) 노후배관 교체	1	317	20 .12월
울타리 3개소 보강	1	[illegible]	[illegible].12월
옥상점검용 계단 전.후부 하부 콘크리트 균열, 축 부식 보수 및 도색	[illegible]	3	2017.12월
옥상바닥 철거 및 에폭시 도장 여름철 누수예방	1	53	2017.01월
공사로 [illegible](지게차 출입 [illegible])	1	1	2017.01월
[illegible]수 배관 교체 [illegible]	1	70	2017.12월
	3	3,962	
변전소(노후) 전력설비 개량공사 실시	1	2,269	2017. 12. 31. (토목,기계,건축포
변전소(노후) 전력설비 개량공사 실시	1	548	2017. 5. 30. (기계,건축포함)
장기사용으로 노후된 전력케이블을 성능이 우수한 난연성 전력케이블로 교체	1	1,145	2017. 12. 31.
	3	396	
축전지 교체 및 UPS PCB 교체	1	132	2017. 12. 31.
축전지 교체 및 UPS PCB 교체	1	132	2017. 12. 31.

SeoulMetro

박미희 안전지원팀 10.1.7.11 2017-01-19 15:47:18

이 문서는 서울메트로 승인없이 수정할 수 없습니다.

축전지 교체 및 UPS PCB 교체	1	132	2017. 12. 31.
	7	**2,354**	
분기기 개량	1	145	2017.12
분기기 개량	1	145	2017.12
분기기 개량	1	145	2017.12
레일교환	1	34	2017.10
레일교환	1	53	2017.11
레일교환	1	125	2017.12
도상개량	1	1,707	2017.12
	15	**10,597**	
2017년 예산신청	4	2,247	해소예정
2017년 예산신청	4	3,802	해소예정
2017년 예산신청	7	4,548	해소예정
	7		
취약구간 보수/보강 이후 상태평가 등급 향상시 해소	-		
취약구간 보수/보강 이후 상태평가 등급 향상시 해소	-		

Seoul Metro

박미희 안전지원팀 10.1.7.11 2017-01-19 15:47:18

이 문서는 서울메트로 승인없이 수정할 수 없습니다.

취약구간 보수/보강 이후 상태평가 등급 향상시 해소	-		보수/보강 이후 점검하여 상태평가 등급향상시 해소
취약구간 보수/보강 이후 상태평가 등급 향상시 해소	-		
취약구간 보수/보강 이후 상태평가 등급 향상시 해소	-		
취약구간 보수/보강 이후 상태평가 등급 향상시 해소	-		
취약구간 보수/보강 이후 상태평가 등급 향상시 해소	-		
	3	**1,245**	
승강장 지붕개량공사시 조치예정	1	532	2017년 완료예정
자동식 안전발판 설치예정	1	265	2017년 완료 [illegible] 적 (사업 [illegible]류)
자동식 안전발판 설치예정	1	44[illegible]	
	8	**444**	
[illegible]도등 보강공사 실시	1	74	예산확보 후 추진 (2017년)
바닥[illegible]등 보[illegible] 실시	1	74	
[illegible] 실시	1	74	
바닥[illegible]등 보강공사 실시	1	74	
[illegible]유도등 보강공사 실시	1	74	
바닥유도등 보강공사 실시	1	74	
○캐노피 설치 - 시설처(건축관리팀) 설치 협조 요청	1	미정	2017년 투자심사 요청 (건축사업소)
	1	미정	

Seoul Metro

박미희 안전지원팀 10.1.7.11 2017-01-19 15:47:18