

가슴으로 고객사랑, 행동으로 고객만족



서울특별시농수산물공사



수신자 기획팀장
(경유)

제목 2016년도 시의회 행정사무감사 지적사항 제출

1. 기획팀-3731호(2016.12.29.) 관련입니다.
2. 2016년도 시의회 행정사무감사 지적 및 건의사항 처리 결과를 제출하오니 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 지적 및 건의사항 1부. 끝.

시 설 안 전 팀 

차장	임재근	팀장직무대리	김주호	건설안전본부장	01/24 김승호
----	-----	--------	-----	---------	--------------

협조자

시행 시설안전팀-507 (2017.01.25.) 접수 ()
 우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / <http://www.garak.co.kr>
 전화 02-3435-0323 전송 02-3435-0443 / jjk@garak.co.kr / 공개

시정 · 처리 요구사항

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>8.가락물 지하층에서 고추, 파 같은 식자재 취급으로 인한 눈매움 같은 소비자 불편이 있을 수 있으니 점검하여 진행해 주시기 바람(시설안전팀) 김영한 의원</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지하1층 출입구 추가 설치로 자연환기 유도 <ul style="list-style-type: none"> - 하역장 부분 3개소, 썬큰 부분 4개소 출입문 설치 ○ 지하1층 환기개선 추가 설비 <ul style="list-style-type: none"> - 유인휠 36개 추가 설치(총계 61개 설치) ○ 지하1층 공기조화기 24시간 교번 작동 <ul style="list-style-type: none"> - 실내 공기질 향상을 위하여 공조기 24시간 가동 및 필터 주기적 교체 시행 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지하1층 주차장 환기개선 보완공사 시행 ○ 공조기 필터 청소 및 주기적으로 교체 시행
<p>11.화재, 테러 등 재난에 대비해 대피로가 사방으로 나 있어야 사람들이 불안하지 않을 것임. 재난 대비 시스템조차 고장 났을 경우까지 대비하여야 함. 최악의 상황을 예측해서 어떻게 행동할 것인지 철저한 대책을 세우기 바람(시설안전팀) 김진철 의원</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 판매장 지하1층 피난 동선 추가 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 당초: 지하1층 피난계단, 썬큰 등 피난로 15개소 - 개선: 하역장 3개소, 썬큰 4개소 출입문 추가 설치 ○ 방화구획 및 제연설비 자동제어 시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 바닥면적 3,000㎡ 이하마다 방화구획(방화셔터 상시 점검) - 화재감지기 동작 시 제연설비 자동연동 ○ 유통인 대피훈련 및 소방교육 <ul style="list-style-type: none"> - 판매장 유통인 대상 피난훈련 및 수시 현장 교육 실시 - 유통인 대상 위기상황 대응 매뉴얼 작성 홍보 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유통인 대상 피난훈련 및 소방교육 주기적으로 시행

건의 사항

건의 사항	조치 결과
<p>5.가락물 지하층에서 고추, 파 같은 식자재 취급으로 인한 눈매움 같은 소비자 불편이 있을 수 있으니 점검하여 진행해 주시기 바랍니다(시설안전팀) ※시정 처리요구사항 8번과 중복 / 김영한 의원</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지하1층 출입구 추가 설치로 자연환기 유도 <ul style="list-style-type: none"> - 하역장 부분 3개소, 썬큰 부분 4개소 출입문 설치 ○ 지하1층 환기개선 추가 설비 <ul style="list-style-type: none"> - 유인헬 36개 추가 설치(총 61개 설치) ○ 지하1층 공기조화기 24시간 교번 작동 <ul style="list-style-type: none"> - 실내 공기질 향상을 위하여 공조기 24시간 가동 및 필터 주기적 교체 시행 <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지하1층 주차장 환기개선 보완공사 시행 ○ 공조기 필터 청소 및 주기적으로 교체 시행