

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



서울특별시도시철도공사

수신자 (재)한국건설품질연구원 이사장
(경유)

제목 착수계 및 과업수행계획서 보완 제출 요청(5호선 강동구간(강동~아차산역간 제외) 토목시설물 정밀안전진단용역)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리공사와 계약체결하여 시행 중인 "도시철도 5호선 강동구간(강동~아차산역간 제외) 토목시설물 정밀안전진단용역"에 대해 귀사에서 제출하신 착수계 및 과업수행계획서(사전검토보고서 포함)를 검토한 결과 아래와 같이 보완을 요청하오니 해당사항에 대해 검토 후 보완작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.

- 보완 요청사항 -

가. 착수계와 과업수행계획서의 장비투입계획이 상이하므로 목록 및 규격을 통일하여 작성

나. 과업수행계획서 중 측량기에 대한 검교정 성적서가 유효기간을 초과하였으므로 유효한 성적서로 제출

다. 과업수행계획서 중 측량기 및 철근부식도 측정기 시험기관의 공인기관 지정여부 확인. 끝.

서울특별시도시철도공사



대리 권상열

부장 김정구

팀장 정규경

단장 03/21
김귀중

협조자

시행 시설지원단-3603 (2017.03.21.)

접수

우 11726 경기도 의정부시 서계로 42/http://www.smrt.co.kr

전화 02-6311-3831 전승 02-6311-4432 / 2060331@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격