

이 성 회 의원 (문화체육관광위원회, 자유한국당)

- | |
|--|
| 1. 서울디자인재단 소관 시설물 하자조사 현황 및 조사결과
2. 2016년 투자심사 목록
3. 2016년 투자심사 조건부 사업현황 |
|--|

소관 시설물 하자조사 현황 및 조사결과(2013~2017)

연번	부서명	시설명	점검대상 및 내용	하자보증 기간	점검기간	지적사항	조치계획
1	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	타일, 미장, 창호, 유리, 수장, 사인, 전시설, 인테리어	1년 ('14.11.30. 만료)	2013.11 ~ 2014.10	- 실내마감 불량부위 점검	- 조치 완료
2	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	건축 설비	2년 ('15.11.30. 만료)	2015.09	- 자동문 고장 발생	- 부품 교체 조치 완료
3	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	외장패널, 방수	3년 ('16.11.30. 만료)	2014.08~ 2016.09	- 천정누수발생	- 누수 부위 재시공 완료
4	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	스페이스 프레임	5년 ('18.11.30. 만료예정)	2014.03~ 현재	- 특이사항없음	- 조치사항 없음
5	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	철근 콘크리트 구조물	10년 ('23.11.30. 만료예정)	2014.03~ 현재	- 일부구간 크랙 발생	- 조치완료 및 잔여구간 보수 진행 예정
6	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	세덤, 수목, 잔디, 포장석, 석재트렌치, 수목보호덮개, 코킹	2년 ('15.11.30. 만료)	2015.07~ 2015.12	- 고사 수목 발생, 세덤 생육 불량, 수목보호대 단차 발생	- 수종 변경·재보식, 수목 보호대 조정
7	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	기계, 소방 설비	2년 ('15.11.30. 만료)	2015.10	- 공조기 덕트 파손	- 조치 완료
8	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	조명, 수변전, 발전설비, 배관, 배선, 피뢰설비, 수배전설비	1년 ('14.11.30. 만료)	2014.01 ~ 2014.04	- 조명, 전등 불량	- 개소 파악 및 조치 완료

연번	부서명	시설명	점검대상 및 내용	하자보증 기간	점검기간	지적사항	조치계획
9	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	정보통신공사	1년 ('14.11.30. 만료)	2014.10	- 특이사항 없음	- 조치사항 없음
10	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	음향, 영상, 동시통역기	2년 ('15.11.30. 만료)	2015.10	- 특이사항 없음	- 조치사항 없음
11	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	DDP	마더 스탠드, DID, 이미지월	2년 ('16.05. 만료)	2015.08	- 파워서플라이 장애에 따른 LED 손상	- 파워 서플라이 및 LED 교체
12	재단 전산정보팀 (디자인정책과)	DDP	소프트웨어 장비	1년 ('15.09. 만료)	2015.09 ~ 현재 (매월 정기점검)	- 영구라이선스 이외 매년 갱신 및 서버 보안, 백업, 관제 등 에이전트 추가 라이선스 구매 필요	- 업무용 소프트웨어 및 시스템 재구성에 의해 발생하는 추가 라이선스 구매 건에 대해 매년 예측에 의한 구매 진행
13	재단 전산정보팀 (디자인정책과)	DDP	하드웨어 장비	3년 ('17.02. 만료)	2015.09 ~ 현재 (매월 정기점검)	- 시스템 안정성 확보 위해 노후 서버 장비 교체 필요	- 서버 재구성을 통해 최대한 재활용으로 하드웨어 구매 비용을 절감할 것이나 안정성을 위해 단계별 서버 장비 구매 필요
14	재단 전산정보팀 (디자인정책과)	DDP	네트워크 장비	3년 ('16.11. 만료)	2015.09 ~ 현재 (매월 정기점검)	- 네트워크 이중화 구성 필요 및 보안 솔루션 및 장비 보강 필요	- 현재 네트워크 이중화 구성 완료 - 17년 하반기 1차 DDOS 장비 구매 예정으로 단계적 보안 취약점 대응 예정
15	재단 시설관리팀 (디자인정책과)	서울 디자인 지원센터	옥상 우레탄 방수케인트	3년 ('15. 만료)	2015.06.	- 센터 옥상 우레탄 및 방수케인트 마모	- 조치 완료

2016년 투자심사 목록: 해당사항 없음.

2016년 투자심사 조건부 사업현황: 해당사항 없음.