


기 호	내 용	비 고
A	GW 16mm (1-FCV 2.5*/3C)	전원용 (접지선 포함)
1	GW 16mm (1-UTP CAT.5e 0.5mm/4P)	영상/제어용

- * 시공사항
1. 쓰레기 무단투기 항체 비가림시설 내부 GL 상부 3M 위치로 하향 이전 설치
 2. 쓰레기 무단투기 카메라에 에서 전원선 및 통신선 연결(교통환경 CCTV)
 3. 신설카메라는 비가림시설 기존 Arm과 브라켓 동일 형태로 제작 설치
 4. 교통환경CCTV 옥외 UTP 및 전원선 철거
 5. 동축컨버터 송수신기 75Mbps 대역폭으로 교체
 6. CCTV별 전용 차단기 집합 분리설치
 7. 신설카메라는 POE Type으로 통신선만 구축

 서울시농수산물공사 (서울특별시 송파구 가락동 600번지)	사업명 가락119 안전센터 CCTV 설치공사	건물명 가락시장	도면명 평면도	일자 2017.6.16.	결재	팀장	심사	담당	설계제도	도면번호 A-1	일련번호
				축척:							