

안전한 도시철도, 편리한 교통서비스



서울교통공사

수신자 내부결재

(경유)

제목 2호선 대림~잠실새내역(내.외선) 전차선 정전 조사결과 전파교육

1. 안전조사처-2903(2018.1.2) 『2호선 대림~잠실새내역(내.외선) 전차선 정전 조사결과 통보』와 관련입니다.
2. 2017.11.27.(월) 08:15경 2호선 낙성대변전소 직류차단기(54F3) 핑거접점 소손으로 선릉, 서초, 낙성대, 신림변전소 직류접지계전기(64P)가 동작하여, 대림~잠실새내역(내.외선) 구간 전차선 정전과 관련 동종의 사례가 재발되지 않도록 다음과 같이 전파교육을 시행하고자 합니다.
 - 가. 교육기간 : 2018.1.4. ~ 1.10.
 - 나. 교육장소 : 각 호선 관제실
 - 다. 교육대상 : 관제1,2,3,4팀
 - 라. 교육방법 : 집합 및 전파교육(교육 서명부, 운영팀 제출)
 - 마. 교 관 : 각팀 팀장, 담당부장
 - 바. 교육내용 : 불임참조

붙임 : 2호선 대림~잠실새내역(내.외선) 전차선 정전 요약보고 1부. 끝.

과장 **심순정**

팀장 **박승희**

센터장 01/04
이용만

협조자 팀장 **전호성**

시행 제2종합관제센터-63 (2018.01.04.) 접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 2709 전송 02-6311-2370 / 1960926@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격