

[붙임]

취약개소 화재예방 특별점검 시행결과

(인재개발원)

□ 점검개요

- 점검기간 : 2018. 1. 30. ~ 2. 7.
- 점검대상 : 인재개발원(서울교육문화센터)
- 점검자 : 운영팀장 등 4명

□ 점검내용

- 소화기 이상유무 및 적정 배치 여부
- 불법 전기시설물 설치 및 부적정 사용 여부
- 개인용 전열기, 전기방석 등 난방기 사용 여부
- 사용공간에 대한 화기단속책임자 지정현황 및 포지부착여부 등

□ 점검결과

연번	소속	장소	점검 결과	조치결과
1	인재개발원	7층 피난계단	방화문앞 장애물 적치	장애물 제거

○관련사진

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후
1	7층 피난계단 방화문 장애물(폐목) 적치		