



수신 서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)  
(경유)

제목 **서울기록원 건립관련 소방시설(기계) 변경 요청**

서울기록원 건립과 관련하여 소방시설 변경을 요청하오니 반영될 수 있도록 처리하여 주시기 바랍니다.

- 요청사항: 기획전시실-1(2F) 소화설비 방식 변경  
- 청정소화약제(변경전) → 스프링클러(변경후).
- 요청사유: 전시실 내 칸막이 설치 등으로 화재 시 초기대응 불가함. 끝.



주무관 **강수길** 운영지원과장 05/04 김재봉

협조자