

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-04584

페이지 1 / 2

| | |
|---------------|---|
| 1. 의뢰인 | 서초구보건소(건강관리과) |
| 2. 업체명 | |
| 3. 시료(검체)명 | 남탕 냉수 등 17건 |
| 4. 항목 및 방법 | 레지오넬라균 |
| 5. 검사 목적 (용도) | 참고용 |
| 6. 접수 및 완료 일자 | 의뢰접수일 : 2018년 5월 25일 결과완료일 : 2018년 6월 7일 |

시험 . 검사결과

| 검체명 | 항목명 | 기준 | 결과 |
|-------------------------|--------|----|-----|
| 남탕 냉수(서초-5-25-1-1) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 남탕 온수(서초-5-25-1-2) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 남탕 샤워기 냉수(서초-5-25-1-3) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 남탕 샤워기 온수(서초-5-25-1-4) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 냉수(서초-5-25-1-5) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 온수(서초-5-25-1-6) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 샤워기 냉수(서초-5-25-1-7) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 샤워기 온수(서초-5-25-1-8) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 남탕 샤워기 냉수(서초-5-25-1-9) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 남탕 샤워기 온수(서초-5-25-1-10) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |

시험 . 검사결과

| 검체명 | 항목명 | 기준 | 결과 |
|----------------------------|--------|----|--------------|
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 샤워기 냉수(서초-5-25-1-11) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 샤워기 온수(서초-5-25-1-12) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 온수(서초-5-25-1-13) | 레지오넬라균 | - | 16,000 CFU/L |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 냉수(서초-5-25-1-14) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 샤워기 냉수(서초-5-25-1-15) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 여탕 샤워기 온수(서초-5-25-1-16) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 냉각탑수(서초-5-25-1-17) | 레지오넬라균 | - | 11,200 CFU/L |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 비 고 | | | |

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장