



# 서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재  
(경유)

제목 가락물 업무동 소방시설 복구공사 시행

1. 관련근거

- 가. 시설안전팀-4019호(18.07.09) 『가락물 업무동 정수배관 누수발생 및 긴급조치 결과보고』
- 나. 시설안전팀-4105호(18.07.12) 『가락물 업무동 정수배관 누수사고 조치계획(안)』

2. 상기 대호와 관련하여 업무동 소방시설을 긴급 복구, 점검하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건 명 : 가락물 업무동 소방시설 복구공사

나. 개 요

- 위 치 : 서울시 송파구 양재대로 932(가락동 600번지)
- 내 용 : 가락물 업무동 소방시설 긴급 복구
  - 공사구역 : 가락물 업무동 7 ~ 11층(전구역 소방시설)
  - 공사범위 : 감지기, 유도등, 수신기 통신, 방화셔터, 선로, 배관 등

다. 소요예산 : 일금 14,967,700원(부가세 포함)

라. 공사기한 : 착공일로부터 25일

마. 예산조치 : 우선 복구공사 계약추진 및 보험금 수령 후 공사대금 지출  
(시설안전팀-4105,가락물 업무동 정수배관 누수사고 조치계획(안))

바. 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
보 험 금	-	-	-	14,968	-

사. 계약방법 : 일반수의계약

아. 계약대상자 : 주식회사 티에스엔지니어링

- 붙임 1. 공 사 개 요 ----- 1부.  
 2. 예 정 공 정 표 ----- 1부.  
 3. 수 의 계 약 사 유 서 ----- 1부.  
 4. 산 출 기 초 조 서 ----- 1부.  
 5. 건 적 서 ----- 3부.  
 6. 청 령 계 약 이 행 서 약 서 ----- 1부.  
 7. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 ----- 1부.  
 8. 설계도서(공사원가계산서,시방서) ----- 1부.(별첨)  
 9. 관 련 문 서 ----- 2부.(별첨). 끝.

차장

**양동준** 부장

**임재근** 팀장

**정우철** 건설안전본부장

**김승호**

07/19

협조자

시행 시설안전팀-4272 (2018.07.19) 접수 ()  
 우 05699 서울특별시 송파구 양재대로932(가락동600번지) / <http://www.garak.co.kr>  
 전화 02-3435-0624 전송 02-3435-0394 / [tehil@garak.co.kr](mailto:tehil@garak.co.kr) / 공개