

# 강서소방서장 건축 공사현장 방문 결과

소방관서장이 건축 공사현장을 방문하여 관계자 간담회 개최, 건의 사항 청취 및 현장 확인을 통하여 공사장의 안전을 확보하고자 추진한 공사현장 방문 결과임.

## I 관련 근거

- 가. 강서소방서장 지시사항(2018.07.06.) 『건축 공사장 화재 및 안전사고 방지 철저』
- 나. 예방과-13375(2018.07.06.)호 『건축 공사장 화재예방 등 안전관리 철저 요청』

## II 추진 결과

### 간담회

- 일 자 : 2018. 7. 9.(월) ~ 8. 16(목) (기간 중 5회)
- 장 소 : 마곡지구 대방디엠시티(2차) 공사현장 등 6개소
- 참석 인원 : 68명
  - 소방(28명) : 서방서장, 행정팀장, 예방팀장 등
  - 건축 공사장(40명) : 현장소장, 소방감리, 안전관리자 등
- 내 용
  - 각 공사장 건축 개요 및 공사현황 설명
  - 공사현장 훈련, 안전교육, 재난발생 시 대처 방안 등 설명
  - 건의사항 청취 및 화재 등 안전사고 예방을 위한 당부사항 전달
- 소방서장 당부사항
  - 건축 공사장은 소방시설이 미 완비 상태이며, 용접 등 화기 취급이 많아 화재 발생 위험이 상존하니, 관리에 철저를 기하여 주시기 바람.
  - 타 공사장 화재사례를 교훈삼아 화재 예방에 총력을 기울여 주시기 바람.

- 용접·용단 등 화기 취급 시 먼지 및 주변 가연물을 제거 후 작업에 임해 주시고, 작업 전 반드시 화재감시자를 배치하여 주시기 바람.
- 전기 시설 및 전선(압착 방지) 관리에 철저를 기하여 주시기 바람.
- 공사 현장 건물 내 자재는 하루 필요량만 건물 내로 반입하여 주시고, 나머지 자재는 건물 외부 일정한 장소에 보관하여 주시기 바람.
- 재난발생 시 외국인 근로자 관리에 만전을 기하여 주시기 바람.  
(언어소통이 가능한 내국인과 외국인 근로자 함께 근무)
- 관리자는 공사장 내 근로자 인원 파악에 만전을 기하여 주시기 바람.  
(유사시 소방 지휘차 및 소방대원에게 공사장 내 투입 및 대피 인원 등 즉시 통보)
- 평상시 반복되는 훈련 및 안전교육에 만전을 기하여 주시기 바람.
- 재난발생 시 대피 안내방송 실시 및 근로자 대피유도에 철저를 기하여 주시기 바람.

## 공사 현장 방문

- 일 자 : 2018. 7. 9.(월) ~ 8. 16(목) (기간 중 5회)
- 장 소 : 마곡지구 대방디엠시티(2차) 공사현장 등 6개소
- 내 용
  - 용접·용단 작업장, 화기취급 장소 주변 가연물 적치 여부 확인
  - 대피로 및 위험물 적치 여부 확인
  - 각 층 및 계단에 층 표시 요구  
(재난 발생 시 근로자 대피용이 및 소방대 요구조자 신속 구조)
  - 임시소방시설 확인 및 관리 철저 당부 등

## Ⅲ 공사현장 방문 사진



대방디엠시티(2차) 간담회



현장 방문



용접장 안전수칙 현수막



이대서울병원, 의과대학 간담회



현장 방문



용접장 안전수칙 현수막



문영퀸즈파크 11 간담회



현장 방문



용접장 안전수칙 현수막



귀뚜라미 연구소 간담회



현장 방문



현장 방문



넥센 타이어 간담회



현장 방문



현장 방문

끝.