

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-08312

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	종로구보건소 보건위생과
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	냉각탑수 등 20건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 8월 30일 결과완료일 : 2018년 9월 14일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
냉각탑수(종로1-1)	레지오넬라균	-	22,000 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(종로1-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(종로1-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(종로1-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
1,2파트 중앙온수(종로1-10)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
저층부 온수탱크 중앙온수(종로1-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수도 냉수(종로1-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수도 온수(종로1-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 냉수(종로1-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 온수(종로1-15)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
수도 냉수(종로1-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수도 온수(종로1-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 냉수(종로1-18)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 온수(종로1-19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수도 냉수(종로1-20)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수도 온수(종로1-21)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수도 냉수(종로1-22)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수도 온수(종로1-23)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병실 샤워기(종로1-24)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 면봉(종로1-25)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장