

화재예방 및 소방안전관리 점검표

□ 일 시 : '18. 12 . 04 . ~ 12 . 10 .

□ 장 소 : 인재개발원(서울교육문화센터)

□ 점검자 : 운영팀 이혜련 *이혜련*
 운영팀 유영관 *유영관*

구분	점검내용	점검결과	비 고
매뉴얼 및 계획서	• 화재대비 매뉴얼 관리상태 (비치 및 직원 숙지상태 등)	양 호	
	• 소방계획서 관리상태 (자위소방대 조직도, 비상연락망 정비 및 교육·훈련 실시 여부 등)	양 호	
화재 예방	• 화재예방관리상태 (문어발식콘센트사용, 가연물 방치 정리정돈 등)	2층 방화문 앞 물건 정리	
	• 취약시설물 안전관리상태 (공사현장 자재적치, 유류 보관장소 관리상태 등)	양 호	
	• 쓰레기수거장소 관리상태 (소화기비치 등)	양 호	
	• 화기단속책임자 지정 운영상태	양 호	
소화 설비	• 소화기, 소화전 관리상태 (미비치, 압력계이지불량, 점검미실시, 관리 등)	양 호	
	• 연결송수관 관리 상태 (송수관 캡 분실, 파손, 호스엉킴 등)	양 호	
피난 설비	• 유도등(벽체, 피난구) 관리상태 (미점등, 파손, 식별곤란 등)	양 호	
기타	• 임대시설, 식당화기, 화재관련 교육실시 여부 등	12. 4 일 교육실시	
※ 비고			

화재예방 및 소방안전관리 점검표

□ 일 시 : '18. 12 . 10 . ~ 12 . 10 (1일)

□ 장 소 : 인재개발원(서울교육문화센터)

□ 점검자 : 운영팀 김정아(약)
 운영팀 남지은 박지은

구분	점검내용	점검결과	비 고
매뉴얼 및 계획서	• 화재대비 매뉴얼 관리상태 (비치 및 직원 숙지상태 등)	양 호	
	• 소방계획서 관리상태 (자위소방대 조직도, 비상연락망 정비 및 교육·훈련 실시 여부 등)	양 호	
화재 예방	• 화재예방관리상태 (문어발식콘센트사용, 가연물 방치 정리정돈 등)	양 호	
	• 취약시설물 안전관리실태 (공사현장 자재적치, 유류 보관장소 관리상태 등)	양 호	
	• 쓰레기수거장소 관리상태 (소화기비치 등)	이 상 없음	
	• 화기단속책임자 지정 운영상태	이 상 없음	
소화 설비	• 소화기, 소화전 관리상태 (미비치, 압력계이지불량, 점검미실시, 관리 등)	양 호	
	• 연결송수관 관리 상태 (송수관 캡 분실, 파손, 호스영킹 등)	양 호	
피난 설비	• 유도등(벽체, 피난구) 관리상태 (미점등, 파손, 식별곤란 등)	양 호	
기타	• 임대시설, 식당화기, 화재관련 교육실시 여부 등	12/4 화재예방 교육	
※ 비고			