



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 가락몰 판매동 외 1개소 방화셔터 폐쇄기 외 5종 구매 설치

1. 송파소방서 예방과-12789호(2018.6.11.) 「2018년도 소방시설 등 종합정밀점검 결과 지적사항에 대하여 2019년도 상반기 점검 전까지 완료하기 위한 건입니다.
2. 상기 대호와 관련하여 가락몰 업무동 및 대체매장(건고추매장) 내 설치되어 있는 방화셔터의 폐쇄기 오작동 등 소방점검결과 지적사항을 조치하기 위하여 「가락몰 판매동 외 1개소 방화셔터 폐쇄기 외 5종 구매 설치」를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건명 : 가락몰 판매동 외 1개소 방화셔터 폐쇄기 외 5종 구매 설치

나. 구매설치내역 : 방화셔터 폐쇄기 외 5종

구분(품명/위치)	합계	가락몰 판매동 및 대체매장 층별 현황			
		1F (대체매장)	가락몰 판매동		
			B1	B2	B3
총 계	23	10	0	9	4
①폐쇄기(70*170*D50)	2	2	-	-	-
②모터(ISC-600KG)	1	-	-	1	-
③셔터 레일(H3800)	7	1	-	4	2
④보호대(∅100*H1000)	8	2	-	4	2
⑤셔터 BOX(W2000*H400*D500)	2	2	-	-	-
⑥셔터하부T-BAR(W5700*H80*D20)	3	3	-	-	-

【참고사항】 방화셔터 점검 현황

구분	가락몰 판매동 및 대체매장(건고추매장) 방화셔터 점검현황 (사진 참조)				
1F ~ B3					
	폐쇄기 고장 (임시매장-2EA)	모터 고장 (가락몰B2-1EA)	셔터레일 파손 (가락몰B3-2EA)	셔터레일 파손 (가락몰B2-2EA)	셔터레일 파손 (가락몰B2-2EA)
	셔터레일 파손 (임시매장-1EA)	셔터T-BAR파손 (임시매장-3EA)	보호대 파손 (임시매장-2EA)	보호대 파손/신설 (가락몰B2,B3-6EA)	셔터BOX 파손 (임시매장-2EA)

다. 소요금액 : ₩13,300,000(부가세 포함)

라. 예산과목 : 건물유지비[사업비용-영업비용-도매시장관리원가_수선유지교체비]

마. 예산현황 (단위 : 천원)

구분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
건물유지비	810,317	467,144	141,749	13,300	668,568

바. 납품기간 : 계약일부터 10일간

사. 납품방법 : 지정장소 현장설치도

아. 계약방법 : 일반수의계약

자. 계약대상 : 아이언메탈(주)

- 붙임 : 1. 수 의 계 약 사 유 서 1부.
 2. 기 초 산 출 조 서 1부.
 3. 구 매 개 요 1부.
 4. 예 정 공 정 표 1부.
 5. 청 령 계 약 이 행 서 약 서 1부.
 6. 부당계약특수조건 체크리스트 1부.
 7. 구 매 지 침 서 1부.
 8. 견 적 서 3부 (별첨). 끝.

담당 김형근 팀장 정우철 건설안전본부장 임창수 02/28

협조자 차장 정병율

시행 시설안전팀-1104 (2019.02.28) 접수 ()
 우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932(가락동 600) / http://www.garak.co.kr
 전화 02-3435-0323 전송 02-3435-0394 / 2009016@garak.co.kr / 공개