



# 서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재  
(경유)

## 제목 2019년 상반기 시설물 정기점검 결과 보고

### 1. 관련근거

- 가. 2019년 강서시장 시설물 안전점검 추진계획
- 나. 관련법-시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

### 2. 상기 대호와 관련하여 강서시장 2019년도 상반기 시설물 정기안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 가. 점 검 일 : 2019년 6월 17일 ~ 6월 21일
- 나. 점 검 자 : 시설관리팀 3급 변 계 성
- 다. 안전점검 대상

시 설 명		수 량	비 고(법정 분류)
정기점검	청과물동	1	1종시설물(연면적 5만㎡ 이상)
	관리트럭판매동, 정포동, 친환경제1유통센터	3	2종시설물(연면적 5천㎡ 이상)
	고추마늘동, 친환경제2유통센터, 서비스동, 식품종합상가	4	중점관리시설(연면적 1천㎡ 이상)
	F동 및 창고	1	중점관리시설(연면적 1천㎡ 이상)
	#1 ~ #5게이트, 환경동	6	기타시설(연면적 1천㎡ 미만)
<b>합 계</b>		<b>15개동</b>	

### 라. 점검결과 : A등급 1개동, B등급 13개동

시설명 구분	경매제시장				시장도매인제시장					친환경유통센터		
	① 청과물동	② 관리,트럭 판매동	③ 환경동	④~⑦ 경비실및 톨게이트 #1~#4	⑧ 정포동 (B~E동)	⑨ 고추마늘동 (A동)	⑩ 서비스동	⑪ 경비실및 톨게이트 #5	⑫ 식품종합상가	⑬ 제1 유통센터	⑭ 제2 유통센터	⑮ F동 및 창고
연면적	67,588.48	15,714.95	989.13	49.68	27,086.88	1,137.31	2,204.45	33.29	4,432.21	6,120.53	3,366.14	2,649.90
준공일	2002.12				2004.7.31				2015.11.17	2010.2.20	2011.6.10	2018.12.27
시설분류	1종	2종	-	-	2종	- (중점관리시설)	- (중점관리시설)	-	- (중점관리시설)	2종	- (중점관리시설)	- (중점관리시설)
안전등급	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A

---

부장

**변계성** 팀장

**신종철** 강서지사장

06/24  
**노계호**

협조자

시행 시설관리팀-1687 (2019.06.24) 접수 ()  
우 157-290 서울특별시 강서구 발산로 40 / <http://garak.co.kr>  
전화 02-2640-6031 전송 02-2640-6060 / [miratec@hanmail.net](mailto:miratec@hanmail.net) / 공개