

염소용기 현황

재검사
기 준

- 15년 미만 : 5년 마다
- 15년 이상 ~ 20년 미만 : 2년 마다
- 20년 이상 : 1년 마다

연 번	용 기 관리번호	재검사 무 계	내용적(ℓ)	제조년월	충전기한 (차기검사년월)	사용년수	비 고
1	141	706	800	2005년 2월	2020년 4월	15 년	2020년 검사대상
2	142	706	800	2005년 2월	2020년 4월	15 년	
3	143	704	800	2005년 2월	2020년 4월	15 년	
4	144	692	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
5	145	709	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
6	146	715	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
7	147	706	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
8	148	709	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
9	149	707	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
10	150	715	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
11	151	710	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
12	152	705	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
13	153	708	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
14	154	704	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
15	155	705	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
16	156	709	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
17	157	708	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
18	158	707	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
19	159	703	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
20	160	700	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
21	161	712	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
22	162	707	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
23	163	707	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
24	164	707	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	
25	165	704	800	2005년 4월	2020년 4월	15 년	