




# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## 〔동부간선도로 확장공사(3공구)〕

- 점검일시 : 2020.02.12 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전해령

지적내용	점검사진	조치일자 조치내용	조치사진
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 책임건설사업관리기술자 업무일지 업데이트 요함. 시간별로 사진첨부 보완요함. ※건설공사 사업관리방식 검토 기준 및 업무수행지침 제65조(안전관리)</p>		<p>2020.02.12</p> <p>○ 기타 안전관리 - 책임건설사업관리기술자 업무일지 업데이트하여 시간별로 사진첨부함.</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 방음터널 전기설비 작업차량 운행구간의 안전을 확보할 수 있도록 PE드럼 등 추가 배치 및 교통통제시설 설치요함. - 방음터널 내부 교통신호수 교육 등 적격여부 상태 확인요함. ※산업안전보건 기준에 관한 규칙 제40조(신호)</p>		<p>2020.02.12</p> <p>○ 기타 안전관리 - 방음터널 전기설비 작업차량 운행구간의 안전을 확보할 수 있도록 라바를 추가 배치하여 교통통제함. - 교통신호수는 기초안전교육 및 건설안전도우미 협동조합에서 안전도우미 직무교육을 이수함.</p>	