

문서번호	안전총괄팀-613
보존기간	년
결재일자	2020.02.26
공개여부	공개

★담당자	팀장	건설안전본부장
		02/26
확인	김주호	임창수
협 조	팀장 주임	신종철 김성숙
감 사		

가력물 옥외 승강기 지붕 2개소 법정검사 부적합사항 조치 계획

2020. 2.



서울특별시농수산물공사

안전총괄팀

# 가락물 옥외 승강기 지붕설치 2개소 부적합사항 보완 계획

## 추진 목적

가락물 내 옥외 승강기(ES 및 MW)의 안정적인 운영을 위해 설치한 승강기 지붕의 승강기 법정검사 부적합 사항을 보완하여 관련 법규 준수 및 각종 안전사고를 예방코자 함

## 1 추진 배경

### □ 승강기 법정검사 시행 및 부적합사항 통보

- 가락물 5관 앞 및 3관 앞 옥외 승강기 지붕 신규 설치 2개소('19. 10.)
  - 5관 앞 무빙워크 수시검사 시 측면보호조치 등 부적합 통보('19. 12.)
  - 3관 앞 에스컬레이터 정기검사 시 보 설치 등 부적합 통보('20. 2.)

### □ 승강기 지붕 철제 기둥 및 보로 인한 안전사고 위험성 상존

- 승강기 이용자와 근접한 거리에 철제 기둥 및 보 설치로 위험함



5관 앞 옥외 무빙워크 현장 사진



3관 앞 옥외 에스컬레이터 현장 사진

⇒ 승강기 법정검사 부적합 사항 보완 및 안전사고 예방을 위해 기둥 및 보에 보호대 설치 등 보완 조치가 필요함

## 2 추진 내용

### □ 보호대 구매 설치

- 건 명 : 가락몰 옥외 승강기 지붕설치 2개소 기둥 보호대 등 구매 설치
- 구매내역 : 기둥 보호대 1식(구매 내역서 참조)
- 소요금액 : 일금 팔백사십만사천원(₩8,404,000원, 부가세 포함)
- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 도매시장관리원가, 수선유지교체비, 건물유지비
- 예산현황

(단위: 천원)

구 분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
건물유지비	500,429	125,108	38,798	8,404	453,227

- 계약방법 : 일반 수의계약(지방계약법 시행령 제25조)
- 계약기간 : 계약일로부터 25일
- 계약대상 : 금성세이프

## 3 행정사항

### □ 지붕설치 건축물 보호대 구매 관련 예산 사용 및 유지보수(시설운영팀)

- 시설운영팀 건물유지비 예산 사용
- 기둥 및 보 보호대 설치 후 유지관리 및 보수

### □ 안전사고 대비 추가 보완사항 검토 및 설치(안전총괄팀)

- 안전사고 예방 안내문 추가 설치 및 방송 시스템 보완

- 붙임 1. 물 품 구 매 개 요 ..... 1부.
2. 물 품 구 매 내 역 서 ..... 1부.
3. 수 의 계 약 사 유 서 ..... 1부.
4. 산 출 기 초 조 사 서 ..... 1부.
5. 청 럽 계 약 이 행 서 약 서 ..... 1부.
6. 부당계약 특수조건 체크리스트 ..... 1부.
7. 견 적 서 ..... 3부.
8. 물 품 구 매 지 침 서 ..... 1부.
9. 공 공 구 매 검 토 서 ..... 1부.
10. 승강기 법정검사 부적합 내역서 ..... 1부.
11. 사 업 자 등 록 증 ..... 1부. 끝.