

# 초과근무 명령서

제 호

2014.07.11

다음과 같이 초과근무를 승인하고자 합니다.

부서명 : 슬러지재활용과

직 급	성 명	근무일시 (시스템기록시간)	업무추진내용 (구체적으로 작성)	구분
지방공업주사	유승훈	2014년 7월 12일 09:00부터13:00까지	퇴적물 제거 용역 및 농축기 교체 작업 감독	사전
지방전문경력관 나군	소재한	2014년 7월 12일 12:00부터16:00까지	온실가스산출-2분기	사전
지방공업주사보	이진호	2014년 7월 12일 09:00부터13:00까지	15년 예산편성	사전
지방기계운영주사 보	서대백	2014년 7월 12일 07:00부터11:00까지	ㄱ. 위생처리장 업무 - 계량대 주변 타설작업감독	사전
지방전기운영주사	이종근	2014년 7월 12일 09:30부터13:30까지	0. 소화설비 -3계열 준설 현장 점검작업	사전
지방기계운영주사	황영주	2014년 7월 12일 09:00부터13:00까지	농축기동-지하관람 상배수펌프이물질제거작업	사전
지방기계운영주사 보	강민시	2014년 7월 12일 09:00부터13:00까지	습식탈황설비-약품축매제 투입작업.	사전
지방기계운영서기	이성용	2014년 7월 12일 09:00부터14:00까지	#.1처리장 가스교반기-역화방지기 상태 및 솔밸브 정비작업	사전
지방기계운영주사 보	최선영	2014년 7월 12일 13:00부터18:00까지	* 드럼농축기실 MCC 반 볼트조임및 환경정비 . * 초음파 수위계 센서 청소작업.	사전
지방전기운영주사 보	박연선	2014년 7월 12일 13:00부터18:00까지	지하 소화조이송펌프 및 순환펌프 가동상태확인-유량계 점검.	사전
지방기계운영주사 보	김광석	2014년 7월 12일 13:00부터18:00까지	◎저류조 -H.C.T 순환펌프 V-벨트 장력조절 -농축슬러지 이송펌프 V-벨트 장력조절 - 펌프 카프링 점검 교체	사전
지방전기운영서기	이홍열	2014년 7월 12일 07:00부터21:00까지	농축조-농축조 드럼스크린 협잡물 제거 및 모터 절연 작업	사전
지방기계운영주사 보	이호병	2014년 7월 12일 08:00부터22:00까지	ㄱ. 소화조3계열 - 소화조 3계열 게이트밸브 및 소화이송펌프 V벨트 조정작업	사전

지방전기운영주사	김경옥	2014년 7월 12일 08:00부터22:00까지	수배전반내 통전표시기 불량유무 확인작업 - 무전압ZONE 청소작업 및 소내분전반 누전차단기 동작 확인작업	사전
지방전기운영주사 보	박재균	2014년 7월 12일 07:00부터12:00까지	□드럼스크린 - 2계열 드럼스크린 컨트롤판넬 조작전원 회로작업 - 스크린프로세스 MCCD작업	사전
지방전기운영주사 보	양기영	2014년 7월 12일 07:00부터12:00까지	○소화조- 포집가스 응축수 드레인 및 스트레너필터 교체작업	사전
지방전기운영주사 보	김태진	2014년 7월 12일 10:00부터15:00까지	안전보호장비 정비작업 - 안전보호대, 절연장화, 절연장갑, 안전모, 기타 정비작업	사전
지방공업사무관	김황래	2014년 7월 13일 12:00부터16:00까지	□. 휴일 공사현장 순찰 및 점검	사전
지방공업주사	우배용	2014년 7월 13일 08:00부터12:00까지	퇴적물 제거 용역 및 농축기 교체 작업 감독	사전
지방전기운영주사	서민석	2014년 7월 13일 09:00부터13:00까지	수배전반 변압기 수리 및 정비 이력카드 정리작업	사전
지방공업서기	김광모	2014년 7월 13일 12:00부터16:00까지	□슬러지소각장 ? 수배전반 도면 등 설계도서 검토	사전
지방전기운영서기	오승복	2014년 7월 13일 09:00부터13:00까지	-드럼농축기 : 드럼농축기1,2,3 농축슬러지 TS 조정 및 드럼노즐 세척작업	사전
지방기계운영서기	이성웅	2014년 7월 13일 07:00부터12:00까지	#.1처리장 소화조-2계열 텔레스코프 이물질 제거작업-순환오니펌프F호 벨트장력조정작업	사전
지방전기운영주사 보	김재규	2014년 7월 13일 09:00부터14:00까지	□.3계열- 가스 교반기 오일펌프 연동 회로 및 냉각수 라인 점검.	사전
지방전기운영서기	윤종현	2014년 7월 13일 13:00부터18:00까지	소화조기계실 슬러지순환펌프 v벨트 이격조정작업	사전
지방기계운영주사 보	김광석	2014년 7월 13일 10:00부터15:00까지	?소화조 -온도계, 압력계 보수 -안전밸브 다이어프램 보수	사전
지방전기운영주사	한진희	2014년 7월 13일 09:00부터14:00까지	□. 창고물품분류별정리 - 소모품재고과약	사전
지방전기운영서기	이홍열	2014년 7월 13일 13:00부터18:00까지	소화조-소화조 2.3계열 상단부 배수로 작업 및 가스 배관 점검	사전
지방전기운영주사	김경옥	2014년 7월 13일 13:00부터18:00까지	수전동 저압회로 절연저항 측정작업 및 수전동 예비변압기 외관 청소작업 - 운휴중인 3호 변압기 점검 및 정비 작업	사전
지방전기운영주사 보	양기영	2014년 7월 13일 07:00부터21:00까지	○탈황실-1차2차 반응기펌프 점검 작업	사전
지방기계운영서기	이영웅	2014년 7월 13일 08:00부터22:00까지	* 오니2처리장 가스교반기 : -소음 및 진동 보수작업. -오일 누수부분 작업. -벨트유격 조정작업. -오일주입 작업. -가스누설부분 보수작업	사전
지방전기운영주사 보	김태진	2014년 7월 13일 18:00부터22:00까지	공동구 특고압 고압케이블 확인작업 - 공동구내 특고압, 고압케이블 외관상태 확인작업	사전

지방공업사무관	김황래	2014년 7월 14일 07:00부터21:00까지	□. 야간현장순찰및현안업무처리등	사전
지방공업주사	유승춘	2014년 7월 14일 07:00부터21:00까지	처리장 운영현황 점검 및 2015년 예산편장자료 작성	사전
지방공업주사	우배용	2014년 7월 14일 07:00부터21:00까지	탈황시설 수리 내역서 작성	사전
지방전문경력관 나군	소재한	2014년 7월 14일 07:30부터21:30까지	폐기물처리량 정산-일일정산	사전
지방기계운영주사 보	서대백	2014년 7월 14일 07:00부터21:00까지	□. 위생처리장업무 - 계량시스템 처리내역 통계자료작성및입력	사전
지방전기운영주사	서민석	2014년 7월 14일 08:00부터22:00까지	수배전반내 통전표시기 불량유무 확인작업 - 무전압ZONE 청소작업 및 통제	사전
지방공업서기	김광모	2014년 7월 14일 07:50부터21:50까지	□위생처리장 - 자동제어반 설계자료 검토	사전
지방기계운영주사 보	김의식	2014년 7월 14일 07:30부터21:30까지	-농축설비 -3계열 농축슬러지 펌프 1호 로 타 및 스테이타 교체관리 감독	사전
지방기계운영주사 보	강민시	2014년 7월 14일 07:00부터21:00까지	소화농축조- 슬러지이송펌프 배어링구리스 주 입작업.	사전
지방기계운영서기	이성웅	2014년 7월 14일 07:10부터21:10까지	#.1처리장 소화조-2,3계열 지하관랑 상배수 펌프 점검 및 주변정리작업	사전
지방전기운영주사 보	김재규	2014년 7월 14일 07:00부터21:00까지	□. 탈황설비- 약품교반조 배관 세척작업. □. 2,3계열 소화조- 게이트 밸브 작동상태 확인작업.	사전
지방전기운영서기	윤종현	2014년 7월 14일 07:00부터21:00까지	농축기동 약품제어반 plc 카드교체	사전
지방전기운영주사	하상용	2014년 7월 14일 07:00부터21:00까지	수배전반내 통전표시기 불량유무 확인작업 - 무전압ZONE 청소작업 및 통제	사전
지방기계운영주사 보	최선영	2014년 7월 14일 07:00부터12:00까지	상징수조.1.2.3호 상등수 펌프 가동상태 체 크변 확인및 벨트 장력조정작업.* 지하관랑 ICP 판넬 표시램프 교체작업.	사전
지방전기운영주사 보	박연선	2014년 7월 14일 07:00부터12:00까지	2.3계열 농축조 및 저류조 수위계 확인-상징 수펌프 점검	사전
지방전기운영주사	한진희	2014년 7월 14일 13:00부터18:00까지	□. 수요전력제어컴퓨터분해 분진제거 - 서버 컴퓨터먼지제거작업	사전
지방기계운영주사 보	이호병	2014년 7월 14일 09:00부터14:00까지	□. 탈황설비 - 탈황설비 약품반응조 드레인 배관청소	사전
지방전기운영주사 보	박재균	2014년 7월 14일 13:00부터18:00까지	□ 열교환기 고, 저온수탱크 - 고, 저온수 순환펌프 메카니커실작업 - 고, 저온수 탱크 수위 적정량작업 - 고, 저온수 모터 MCCB 및 MC전선작업	사전
지방전기운영주사 보	양기영	2014년 7월 14일 13:00부터18:00까지	○소화조- 우기대비 상단부 배수로 청소작업	사전

지방기계운영서기	이영웅	2014년 7월 14일 13:00부터18:00까지	* 오니2처리장 약품희석장치 : - 약품희석펌프 누수부분 보수작업. - 약품투입 농도상태 조절작업. - 희석장치 노즐 세척작업. - 약품탱크 주변 환경정비	사전
지방전기운영주사 보	김태진	2014년 7월 14일 13:00부터18:00까지	수배전반내 통전표시기 불량유무 확인작업 - 무전압 ZONE 청소작업 및 통제	사전