

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2020.4.28.(화)		
사업명/신청위치	청량리4재정비촉진구역 도시환경정비사업 / 동대문구 전농동 620-47번지 일대		
의결번호	2020-5-7	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 건축 심의			
<input checked="" type="checkbox"/> 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 인허가권자가 확인하시기 바랍니다.			
<input checked="" type="checkbox"/> 참고로 본 건축위원회 심의는 「건축법」 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다.			
〈 건축 분야 〉			
<input type="checkbox"/> 건축계획			
○ 에스컬레이터 옆 방화셔터(스크린방화셔터)는 사용상 문제점이 없도록 실시 설계에 반영하기 바람.			
<input type="checkbox"/> 방재			
○ 사전재난영향평가 대상으로 방재센터(방재실) 근무자를 위한 화재 등 7가지 유형의 재난대응SOP를 작성·비치 바람. 끝.			

2020.4.28.
서울특별시 건축위원회