



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 가락몰 비상발전기 1호기 라디에이터 코어 교체 보수 시행

1. 가락몰 비상발전기 1호기 냉각수 누수 점검 결과보고서 (시설안전팀-6547호 :2019.11.18) 관련입니다.
2. 위 호와 관련 가락몰 비상발전기 1호기 라디에이터 코어의 냉각수 누수 문제로 인하여 발전기 라디에이터 코어를 아래와 같이 교체하고자 합니다.

가. 건 명 : 가락몰 비상발전기 1호기 라디에이터 코어 교체 보수

나. 보수(물품) 개요

- 보수 대상 : 가락몰 비상발전기 1호기 라디에이터
- 교체 사유 : 라디에이터 코어 파손으로 발전기 가동시 냉각수 누수
- 보수(물품 교체) 내용 : 라디에이터 코어 1식 교체 보수(코어 교체 및 조립, 진단, 시험 포함)

비상발전기 1호기 보수대상(라디에이터 코어)	라디에이터 냉각수 누수
	

※ 발전기 라디에이터 코어 : 발전기 라디에이터 냉각수가 통과하면서 열을 식히는 장치

다. 소요금액 : ₩10,626,000원(부가세 포함)

라. 납품기간 : 계약일로부터 14일

마. 예산과목 : 전기시설유지보수 【영업비용-도매시장관리원가-수선유지비】

바. 예산현황

(단위: 천원)

예산과목	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액	비고
전기시설유지보수	195,000	97,500	47,550	10,626	136,824	

사. 계약방법 : 일반수의계약

