

# 건축위원회 심의의결조서

심의일자	2020. 10. 7.(수)		
사업명	빈집활용사업(방학동 661-6)(보고)		
신청위치	도봉구 방학동 661-6		
의결번호	(경관)2020-20-5	심의결과	조건부보고완료
<p><b>[심의 내용] 경관계획</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 보고완료 되었으며, 지적사항에 대한 반영 여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다.</p> <p><input type="checkbox"/> 배치·규모·형태 입면 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화장실은 외기에 면한 모든 화장실은 채광/환기창을 설치하기 바람.</li> <li>○ 다락은 서서 움직일수 있게 하고, 계단이 너무 급하여 불편한 부분을 해소하도록 검토하기 바람. 끝.</li> </ul>			

2020.10. 7.  
서울특별시 건축위원회