

## 2020년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(강남구)

연번	시설명	소재지	지적사항	진행상태
1	강남시장	강남구 압구정로2길 46	방화문도어체크불량/ 분전반위험표지판부착,전원콘센트철거, 상무차단기외함설치필요/ 바닥마감재균열및누수, 지하슬라브및2층외벽하부누수	차년도 이후 조치예정
2	영동전통시장	강남구 강남대로128길 20, 영동프라자 2동 204호	차단기커버보수,문어발배선사용금지, 누전차단기및오염콘센트교체/ 조정기위치불량,주방가스누출차단장치작동불량, 병체균열,구조취약,외부지붕구조취약, 마감모탈탈락위험,경량지붕처짐	차년도 이후 조치예정
3	대치동성당	강남구 삼성로57길11	난간의높이1.2m이상설치요청, 소방계획서작성및소화기구보행거리미충족, 소화기내용연수10년초과, 송수구송수압력범위미표시	조치중
4	압구정성당	강남구 논현로175길33	해당없음	점검완료
5	일원동(23)	강남구	사면하단부 기초파손	조치완료
6	수서동(30)	강남구	백태 발생 균열(침근노출)	조치완료
7	개포주공4단지 재건축	강남구 강남구 개포동 189	배수시설이일부공간구간이있어 연결요망침사지1개소설치후 미사용하고있어적극운용요망 감리단사무실앞계단부추락/ 낙하사고방지조치할것	조치완료
8	공무원8단지 민영주택	강남구 강남구 일원동 611-1	인화성물질 적재장소와 흡연구역 이격설치 할 것	조치완료
9	논현 IPARK 민영주택	강남구 강남구 논현동 225-6	작업자통로물웅덩이및지장물(자재)제거요함 동바리수직도보완하여안전확보할것	조치완료
10	개포시영 재건축	강남구 강남구 개포동 656	보행자통로 중장비의 빈번한 통행으로 안전조치 미흡	조치완료
11	상아2차 재건축	강남구 강남구 삼성동 19-4	흡연장소를 안전한 곳으로 이동요함	조치완료
12	일원대우 재건축	강남구 일원동 690-1	해당없음	점검완료
13	시티프라디움 민영주택	강남구 강남구 역삼동 654-4	해당없음	점검완료
14	개나리4차 재건축	강남구 역삼동 712-3	해당없음	점검완료
15	개포우성9차 리모델링	강남구 강남구 개포동 651-1	강풍대비대책수립바람 층간소음저감에대한기준, 허용치등의확인점검이필요	조치완료
16	대치제2지구 재건축	강남구 강남구 대치동 977	스페이스및결속선설치불량 (규격품설치및교차부결속선설치요함)	조치완료
17	논현동 40 민영주택	강남구 강남구 논현동 40	풍해대책수립요망 암발파에따른추가적인소음저감대책수립요망	조치완료
18	삼성동 20-5 근린생활시설	강남구 강남구 삼성동 20-5	계단안전난간미설치구간설치요함 트렌치위보행자통로안전조치미흡 창호및석고보드등보양	조치완료
19	구립강남노인종합복지관	강남구 삼성로 628길	5층화장실바닥타일균열,바리/ 화재감지기미비및불량	조치중
20	강남데이케어센터	강남구 삼성로 628길	해당없음	점검완료
21	논현노인종합복지관	강남구 강남대로 128길59	1층텃밭구조검토/ 1층천막안전검토	조치중
22	논골경로당	강남구 강남대로 128길59	해당없음	점검완료
23	구립역삼노인복지센터	강남구 도곡로27길 27	텃밭 구조검토	조치중
24	역삼데이케어센터	강남구 도곡로27길 27	해당없음	점검완료
25	역삼2동경로당	강남구 도곡로27길 27	해당없음	점검완료
26	강남시니어플라자	강남구 봉은사로 332	안전유리	조치중
27	압구정노인복지센터	강남구 도산대로 53길 5	외벽 마감재	조치중
28	압구정데이케어센터	강남구 도산대로 53길 5	해당없음	점검완료
29	압구정경로당	강남구 도산대로 53길 5	해당없음	점검완료
30	학수정데이케어센터	강남구 도산대로17길 45	화장실개선/ 누수/ 기계실우수유입	차년도 이후 조치예정
31	학수정경로당	강남구 도산대로17길 45	해당없음	점검완료
32	구립대치노인복지센터	강남구 역삼로69길 22	노출처마 노후화	조치중
33	구립대치데이케어센터	강남구 역삼로69길 22	해당없음	점검완료
34	목련데이케어센터	강남구 개포로 617-8	해당없음	점검완료
35	명화데이케어센터	강남구 광평로 51길 49	안전유리	조치중
36	역삼재가데이케어센터	강남구 연주로 70길 18	파고라/ 안전유리	차년도 이후 조치예정
37	역삼복지경로당	강남구 연주로 70길 18	해당없음	점검완료
38	논현데이케어센터	강남구 논현로 136길 5-8	안전유리/ 누수/ 배수불량	차년도 이후 조치예정
39	한마음경로당	강남구 논현로 136길 5-8	해당없음	점검완료

40	세심정데이케어센터	강남구 논현로 115길 35-1	누수 / 텃밭	차년도 이후 조치예정
41	세심경로당	강남구 논현로 115길 35-1	해당없음	점검완료
42	대한노인회강남구지회	강남구 선릉로 706	누수/ 계양대흔들림/ 난간보완	조치중
43	노인통합지원센터	강남구 봉은사로24길 70	벽 균열	조치중
44	상방교경로당	강남구 봉은사로24길 70	해당없음	점검완료
45	시니어클럽	강남구 학동로43길 17	텃밭 검토	조치중
46	봉전경로당	강남구 봉은사로 68길 39-3	해당없음	점검완료
47	논현경로당	강남구 논현로 123길 19	해당없음	점검완료
48	영동경로당	강남구 안주로 116길 27	해당없음	점검완료
49	학리경로당	강남구 학동로 47길 30	해당없음	점검완료
50	압구정1동경로당	강남구 안주로 157길 8	해당없음	점검완료
51	청수경로당	강남구 도산대로 85길43	해당없음	점검완료
52	청담경로당	강남구 도산대로 67길15	해당없음	점검완료
53	재너머경로당	강남구 삼성로 147길 64	해당없음	점검완료
54	삼성경로당	강남구 봉은사로 111길 18-3	해당없음	점검완료
55	대치경로당	강남구 역삼로 90길 18	해당없음	점검완료
56	대치4경로당	강남구 도곡로 77길 22	해당없음	점검완료
57	한티경로당	강남구 선릉로 76길 11	해당없음	점검완료
58	역삼제3경로당	강남구 논현로 79길 24	해당없음	점검완료
59	테헤란경로당	강남구 안주로 97길 27-4	해당없음	점검완료
60	선정경로당	강남구 선릉로 105길 5	해당없음	점검완료
61	하방교경로당	강남구 역삼로 11길 9-7	해당없음	점검완료
62	역삼중앙경로당	강남구 도곡로 21길 7	해당없음	점검완료
63	역삼시니어하우스경로당	강남구 안주로 79길 30-3	안전유리	차년도 이후 조치예정
64	독구리경로당	강남구 남부순환로 379길 14	해당없음	점검완료
65	도곡1동경로당	강남구 남부순환로 355길 22	해당없음	점검완료
66	도곡경로당	강남구 논현로 26길 34	해당없음	점검완료
67	개포경로당	강남구 선릉로 12길 12	해당없음	점검완료
68	이화경로당	강남구 개포로 409-1	해당없음	점검완료
69	포이경로당	강남구 개포로 20길 48	해당없음	점검완료
70	밀미리경로당	강남구 개포로31길 31	해당없음	점검완료
71	일원경로당	강남구 광평로 3길 21	해당없음	점검완료
72	대청경로당	강남구 개포로124길 24	해당없음	점검완료
73	장수경로당	강남구 양재대로 55길 10	난방 불량, 바닥천장 균열	조치중
74	궁마을경로당	강남구 광평로 42길 18	해당없음	점검완료
75	수서3단지아파트경로당	강남구 광평로 51길49	해당없음	점검완료
76	수서6단지아파트경로당	강남구 광평로 56길11	해당없음	점검완료
77	반고개경로당	강남구 현릉로 622길9	해당없음	점검완료
78	방죽2경로당	강남구 방고개로23길14-31	해당없음	점검완료
79	방죽1시니어센터경로당	강남구 방고개로 24길60	해당없음	점검완료
80	윗반마을경로당	강남구 현릉로 645길11	해당없음	점검완료
81	은곡경로당	강남구 현릉로 571길 46-1	해당없음	점검완료
82	자곡(못골)경로당	강남구 자곡로 7길 12-2	해당없음	점검완료
83	쟁골경로당	강남구 방고개로 12길29	해당없음	점검완료
84	역말경로당	강남구 논현로 58길 33	해당없음	점검완료
85	강남70플러스라운지	강남구 남부순환로 378길 20	안전유리	조치중
86	진흥아파트	강남구 청담동 65	해당없음	점검완료
87	진흥아파트	강남구 청담동 65	해당없음	점검완료
88	청구타운아파트옹벽	강남구 삼성동 78-4	해당없음	점검완료
89	청구타운아파트옹벽	강남구 삼성동 78-4	해당없음	점검완료
90	홍실아파트석축,옹벽	강남구 삼성동 79	해당없음	점검완료
91	홍실아파트석축,옹벽	강남구 삼성동 79	해당없음	점검완료
92	삼호아파트옹벽	강남구 도곡동 540	해당없음	점검완료
93	삼호아파트옹벽	강남구 도곡동 540	해당없음	점검완료
94	한솔아파트옹벽,사면	강남구 일원동 731	경사면 지속적 관찰 요함(2019년 침하부분 관찰요함)	조치완료
95	한솔아파트옹벽,사면	강남구 일원동 731	해당없음	점검완료
96	청솔빌리지옹벽,사면	강남구 일원동 739	해당없음	점검완료
97	청솔빌리지옹벽,사면	강남구 일원동 739	해당없음	점검완료
98	삼익아파트옹벽,석축	강남구 도곡동 869	비교적 양호하나일부구간주의요함, 출입금지포탈부착	조치완료
99	삼익아파트옹벽,석축	강남구 도곡동 869	해당없음	점검완료
100	역삼우성아파트석축,옹벽	강남구 도곡동 934-10	해당없음	점검완료
101	역삼우성아파트석축,옹벽	강남구 도곡동 934-10	해당없음	점검완료

102	LH힐스테이트석축	강남구 자곡동 619	해당없음	점검완료
103	LH힐스테이트석축	강남구 자곡동 619	해당없음	점검완료
104	강남 LH8단지석축	강남구 자곡동 646	해당없음	점검완료
105	강남 LH8단지석축	강남구 자곡동 646	해당없음	점검완료
106	수서청소년수련관	강남구 광평로188	배수로 내 낙엽 등 준설 요청	조치완료
107	협진해운사옥	강남구 테헤란로4길7	해당없음	점검완료
108	아난티강남호텔	강남구 논현동 74-7 외5필지	수방대책계획서감리단제출, 공사장주변배수로청소	조치완료
109	역세권청년주택	강남구 논현동 202-7	현장주변 배수로 청소 및 관리	조치완료
110	역삼동 635-2 업무시설	강남구 역삼동 635-2 외 2필지	수해방지계획서작성하여감리단제출, 집수정및배수로정비	조치완료
111	논현동 278-4외 2필지 공동주택	강남구 논현동 278-4 외 2필지	공사장내우수집수정및침사지설치, 가설울타리수직도유지위한보수,보강	조치완료
112	자곡동 653 업무시설	강남구 자곡동 653	개구부 주변 낙하물 방지시설 설치	조치완료
113	청담동 115-6 공동주택	강남구 청담동 115-6외 4필지	수방대책계획서감리단제출, 화약류및위험물저장소이동조치, 가시설배면우수침투방지위한보양	조치완료
114	역삼동 826 업무시설	강남구 역삼동 826외 3필지	지하침하계6개소설치, 균열측정계2개소추가관장	조치완료
115	삼성서울병원 통원진료센터	강남구 일원동 173-4외 61필지	세륜기 설치구간 절토부 일부 보양	조치완료
116	학동역 대우이안테라디움	강남구 논현동 207	작업구주변낙하물방지턱보수,보강, 자재정리및작업자통로확보, 가설울타리정비	조치완료
117	논현동 41-13	강남구 논현동 41-13	토류벽변형방지를위한버팀대설치, 단면손실부재보수보강, 낙하물방지턱설치	조치완료
118	논현동 93-3 근린생활	강남구 논현동 93-3	CIP상부빗물침투방지배수로설치, 가시설배면우수방지위한보양조치, 소화기위치표지판설치	조치완료
119	대치동 936-20 근린생활시설	강남구 대치동 936-20	CIP상부빗물침투방지배수로설치, 가설울타리코너보강, 현장폐기물반출및정리	조치완료
120	대치동 941-6 학원근생	강남구 대치동 941-6	CIP상부빗물침투방지조치, 도시미관유지를위한안전헨스정비	조치완료
121	대치동 복합업무시설	강남구 대치동 942-3	해당없음	점검완료
122	삼성동 현대 위버포레오피스텔	강남구 삼성동 144-1	가설H-PILE사이낙하위험물제거및방지공설치, 계측기보호박스설치	조치완료
123	알피코프 삼성동사옥	강남구 삼성동 65-5외1필지	현장내 가연물질 및 폐자재 외부반출	조치완료
124	신사동 517-8 업무시설	강남구 신사동 517-8	가스통등위험물저장소잠금장치설치, 공사중배면자재이동조치, 낙하물방지턱설치	조치완료
125	신사동 529-4 근린생활시설	강남구 신사동 529-4	계측기보호박스설치, 가설울타리코너부보강, 위험물저장소잠금장치설치	조치완료
126	신사동 546-6,7,15 근린생활시설	강남구 신사동 546-6외 2필지	변형계측기설치, 미작성된비상연락망작성및현장비치	조치완료
127	신사동 657-17	강남구 신사동 657-17	공사중주변배수로청소, 공사장가설울타리보강조치, 가연성폐기물폐기조치	조치완료
128	연주역노블루체	강남구 역삼동 606	복측,동측가설울타리정비, 코너보강, 가설울타리하부빗물방지턱설치	조치완료
129	역삼동 652-2 업무시설	강남구 역삼동 652-2	가설울타리상부보강, 가설울타리하부빗물방지턱설치, 경계부문흙퇴매우기	조치완료
130	역삼동 677-3 업무시설	강남구 역삼동 677-3	해당없음	점검완료
131	역삼동 733-26 복합건물	강남구 역삼동 733-26	굴토과다이므로3단띠장설치후굴토할것, 가설울타리상단, 코너보강, 가시설볼트및복공판브레싱설치	조치완료
132	역삼동 738-5 근린생활시설 및 다가구주택	강남구 역삼동 738-5	해당없음	점검완료
133	역삼동 738-5 근린생활시설 및 다가구주택	강남구 역삼동 738-5	해당없음	점검완료
134	실크캐슬	강남구 역삼동 766-17외 3필지	해당없음	점검완료
135	실크캐슬	강남구 역삼동 766-17외 3필지	해당없음	점검완료
136	강남 삼오빌딩	강남구 역삼동 819-3	해당없음	점검완료
137	강남 삼오빌딩	강남구 역삼동 819-3	해당없음	점검완료
138	역삼동 827-13 근린생활시설 및 학원	강남구 역삼동 827-13	해당없음	점검완료
139	역삼동 827-13 근린생활시설 및 학원	강남구 역삼동 827-13	해당없음	점검완료

140	역삼동 835-66	강남구 역삼동 835-66	해당없음	점검완료
141	역삼동 835-66	강남구 역삼동 835-66	해당없음	점검완료
142	청담동120-2 업무복합시설	강남구 청담동 120-2	CIP시공미흡구간보강조치, 공사장내집수정및침사지설치, 가설울타리수직도보강	조치완료
143	청담동 59-20 공동주택	강남구 청담동 59-20	옹벽하부에 우천대비 배수로 설치	조치완료
144	동국제약 청담동 사옥	강남구 청담동 71-18외 1필지	해당없음	점검완료
145	청담동 96-27	강남구 청담동 96-27외 2필지	집수정 설치 및 펌프 여유분 확보	조치완료
146	운봉빌딩	강남구 삼성동 76외2필지	우기대비 배수로 정비	조치완료
147	성암아트센터	강남구 선릉로111길6	해당없음	점검완료
148	민속극장 풍류	강남구 봉은사로406	해당없음	점검완료
149	M극장	강남구 논현로4길36	해당없음	점검완료
150	알디뮤직	강남구 도산대로89길8	난간의높이가1.2m이상설치요청, 1층출입구난간설기준(수직설치)적합하게설치요청	조치중
151	마리아칼라스홀	강남구 영동대로315	해당없음	점검완료
152	아트홀가얏고을	강남구 테헤란로337	해당없음	점검완료
153	슈피겐홀	강남구 봉은사로446	해당없음	점검완료
154	세실아트홀	강남구 언주로173길20	해당없음	점검완료
155	플랫폼라이브	강남구 언주로133길11	해당없음	점검완료
156	봉은사 선불당	강남구 봉은사로531	해당없음	점검완료
157	서울 안창호 묘소	강남구 도산대로45길20	해당없음	점검완료
158	차병원 역삼동 의료관광호텔	강남구 역삼동 605 외 2필지	해당없음	점검완료
159	청담 더팬트하우스	강남구 청담동 129 외 2필지	해당없음	점검완료
160	역삼동 동공리치벨타워	강남구 역삼동 677-23	위험물저장소산소통보호책설치, 위험물저장소시간장치여름	조치완료
161	신사동 504복합개발사업	강남구 신사동 504-11 외 1필지	해당없음	점검완료
162	논현동 6 외1필지 관광숙박시설	강남구 논현동 6 외1필지	외부도로 점용자재(2개소) 현장내 이동 조치	조치완료
163	역삼동 719-1 업무시설	강남구 역삼동 719-1 외 4필지	사무소앞소화기미설치, 소화기개이지불량신규고체	조치완료
164	파르나스타워	강남구 삼성동 159-8	용접작업장배기팬미설치부위배기팬설치, 방풍막옆이격후화기작업, 돌꽃받이위치이동	조치완료
165	논현동 13-13	강남구 논현동 13-13	해당없음	점검완료
166	논현동 143-1	강남구 논현동 143-1	해당없음	점검완료
167	논현동 170-5	강남구 논현동 170-5	해당없음	점검완료
168	논현동 187-16	강남구 논현동 187-16	해당없음	점검완료
169	논현동 236-7	강남구 논현동 236-7	해당없음	점검완료
170	논현동 247-1	강남구 논현동 247-1	해당없음	점검완료
171	논현동 267-3	강남구 논현동 267-3	해당없음	점검완료
172	논현동 44-7	강남구 논현동 44-7	지하1층 폐기물 반출 및 자재정리	조치완료
173	논현동 52-3	강남구 논현동 52-3	해당없음	점검완료
174	대치동 1008	강남구 대치동 1008	해당없음	점검완료
175	대치동 1019	강남구 대치동 1019	해당없음	점검완료
176	대치동 913-22	강남구 대치동 913-22	해당없음	점검완료
177	대치동 922-1	강남구 대치동 922-1	해당없음	점검완료
178	도곡동 957-2	강남구 도곡동 957-2	해당없음	점검완료
179	삼성동 38-24	강남구 삼성동 38-24	해당없음	점검완료
180	삼성동 45-12	강남구 삼성동 45-12	해당없음	점검완료
181	삼성동 46-9	강남구 삼성동 46-9	해당없음	점검완료
182	신사동 523-21	강남구 신사동 523-21	도로점용창호유리정리, 피난저해1층건설폐자재반출및정리	조치완료
183	신사동 529-8	강남구 신사동 529-8	소화기누락(3,5층)배치, 1층자재야적반출및피난로확보	조치완료
184	역삼동 647-5	강남구 역삼동 647-5	해당없음	점검완료
185	역삼동 674-20 외3필지	강남구 역삼동 674-20 외3필지	해당없음	점검완료
186	역삼동 778-15	강남구 역삼동 778-15	소화기 미설치 배치 3개층	조치완료
187	역삼동 817-33	강남구 역삼동 817-33	소화기 미설치 배치 6개층	조치완료
188	역삼동 823-20	강남구 역삼동 823-20	현장 입구 건설폐기물(박수) 반출 및 정리	조치완료
189	청담동 19-34	강남구 청담동 19-34	해당없음	점검완료
190	청담동 30-22	강남구 청담동 30-22	해당없음	점검완료
191	청담동 55-18	강남구 청담동 55-18	해당없음	점검완료
192	청담동 단독주택	강남구 청담동 123-23	건물정면장식물 고정상태불안정함, 샌드위치판넬(좌측)배부름현상으로우수관기울어짐, 내부적재상태확인을위한정밀점검필요	조치중
193	대중빌딩	강남구 테헤란로 435(삼성동143-48)	해당없음	점검완료
194	신한,오피스텔	강남구 도산대로 510(청담동 49-5)	지하주차장 및 계단실 일부 균열발생 보수 필요	조치완료

195	디자인벤처스빌딩	강남구 학동로130(논현동 125)	리모델링공사에다른기동,보보강원상태, 전반적인균열상태없으며,양호함	조치완료
196	한일빌딩	강남구 봉은사로 476(삼성동 117-1)	일부구간균열발생부위보수필요, 6층602호RC보철근노출부위피복모르타르보수필요함	조치완료
197	블링블링노래연습장	강남구 테헤란로81길47, 지하층	해당없음	점검완료
198	텐텐 노래연습장	강남구 삼성로100길27, 지하1층	해당없음	점검완료
199	아이센리그PC방	강남구 압구정로326	해당없음	점검완료
200	메가박스 코엑스점	강남구 영동대로315	해당없음	점검완료
201	육아종합지원센터	강남구 삼성로72길 7	해당없음	점검완료
202	건강가정지원센터	강남구 개포로 617-8	옥상 실외기 받침대 파손, 열교환기 배관노출	조치완료
203	(구립)대치어린이집	강남구 영동대로65길 11	옥상난간대부식, 기계실가스보일러용버너상부구멍	조치완료
204	(구립)신사어린이집	강남구 도산대로15길 26	지하기게실 급수관누수	조치완료
205	(구립)역삼가애어린이집	강남구 도곡로37길 15	해당없음	점검완료
206	(구립)청담어린이집	강남구 도산대로56길 14	옥상배기용팬부식,동력제어반개폐문고장	조치완료
207	(구립)오르다어린이집	강남구 봉은사로73길 3-4	해당없음	점검완료
208	(구립)산들어린이집	강남구 자곡로3길 45	해당없음	점검완료
209	(구립)바롬어린이집	강남구 연주로164길 36	전기 분전함 접지저항 기준치 초과	조치완료
210	(구립)민들레어린이집	강남구 광평로56길 11	해당없음	점검완료
211	(구립)구민회관어린이집	강남구 삼성로 154	해당없음	점검완료
212	(구립)일원어린이집	강남구 광평로3길 21	해당없음	점검완료
213	(구립)초록어린이집	강남구 현릉로590길 63세곡리엔파크 관리동	해당없음	점검완료
214	(구립)역삼어린이집	강남구 테헤란로22길 46	해당없음	점검완료
215	(구립)세곡햇빛어린이집	강남구 자곡로 260	해당없음	점검완료
216	(구립)가로수어린이집	강남구 압구정로18길 28신곡초등학교	해당없음	점검완료
217	(구립)선우어린이집	강남구 도곡로18길 9	계단참 노후화	조치중
218	(구립)압구정어린이집	강남구 연주로157길 8	해당없음	점검완료
219	(구립)압구정아람어린이집	강남구 압구정로 311	해당없음	점검완료
220	(구립)삼성어린이집	강남구 영동대로122길 7-6	해당없음	점검완료
221	(구립)예다솜어린이집	강남구 현릉로571길 20	화장실 타일균열및이격	조치완료
222	(구립)수연어린이집	강남구 봉은사로59길 22	해당없음	점검완료
223	(구립)연북어린이집	강남구 삼성로135길 42 연북초등학교 교육문화센터 2층	타일박리,에어컨주변마감처짐	조치완료
224	(구립)보람어린이집	강남구 남부순환로397길 19	지붕층목재마감재흔들림, 지붕난간커버틈새, 놀이터바닥침하	조치완료
225	(구립)한티어린이집	강남구 영동대로57길 7대치문화복지회관 3층	해당없음	점검완료
226	(구립)예지어린이집	강남구 논현로2길 40	해당없음	점검완료
227	(구립)푸른어린이집	강남구 자곡로7길 8-1	화장실타일 균열박리및 이격	조치완료
228	(구립)대치도담어린이집	강남구 선릉로64길 33도곡초등학교	해당없음	점검완료
229	(구립)강남어린이집	강남구 개포로109길 5강남종합사회복지관 1층	해당없음	점검완료
230	(구립)연화어린이집	강남구 학동로43길 17	화장실 마감이격	조치완료
231	(구립)대청어린이집	강남구 양재대로37길 19	해당없음	점검완료
232	(구립)성아어린이집	강남구 양재대로37길 19	해당없음	점검완료
233	(구립)다솔어린이집	강남구 논현로12길 19-6우도빌딩	해당없음	점검완료
234	(구립)힐스어린이집	강남구 자곡로3길 21	해당없음	점검완료
235	(구립)보미나어린이집	강남구 학동로20길 25-9	해당없음	점검완료
236	(구립)세곡푸르지오어린이집	강남구 자곡로 21	해당없음	점검완료
237	(구립)도곡어린이집	강남구 선릉로 217	지붕실외기바닥도막파손, 주방트렌치주변줄눈파손, 옥상정원바닥데크변형	조치완료
238	(구립)명화어린이집	강남구 광평로51길 49	화장실타일박리	조치완료
239	(구립)논현어린이집	강남구 강남대로124길 65	해당없음	점검완료
240	(구립)청마을어린이집	강남구 양재대로55길 10대청복지관	해당없음	점검완료
241	(구립)목련어린이집	강남구 개포로 617-8	보육실 타일 박리 및 균열	조치완료
242	(구립)선재어린이집	강남구 삼성로71길 31	비상계단 바닥타일탈락	조치완료
243	(구립)세곡연두어린이집	강남구 자곡로3길 22	해당없음	점검완료
244	(구립)세곡나비어린이집	강남구 자곡로 230	해당없음	점검완료
245	(구립)방죽어린이집	강남구 방고개로24길 75	해당없음	점검완료
246	(구립)청수어린이집	강남구 압구정로79길 26	화장실타일균열	조치완료
247	(구립)한별어린이집	강남구 봉은사로82길 23	해당없음	점검완료
248	(구립)신한마리오어린이집	강남구 테헤란로30길 27	해당없음	점검완료

249	(구립)예향어린이집	강남구 개포로22길87	해당없음	점검완료
250	(구립)가온어린이집	강남구 현릉로618길 8 대왕초등학교	해당없음	점검완료
251	(구립)수서어린이집	강남구 광평로 242	가스완성검사미필	조치완료
252	(구립)자곡어린이집	강남구 자곡로 175	해당없음	점검완료
253	(구립)한울어린이집	강남구 삼성로51길 25	해당없음	점검완료
254	(구립)미담어린이집	강남구 일원로 115	해당없음	점검완료
255	(구립)선혜어린이집	강남구 선릉로 8관리동	현관 중문 걸림 현상 보수필요	조치완료
256	(구립)소담어린이집	강남구 개포로110길 50	해당없음	점검완료
257	(구립)지혜어린이집	강남구 삼성로 11	해당없음	점검완료
258	(구립)초롱어린이집	강남구 삼성로 629	화장실벽타일 균열 및 박리	조치완료
259	(구립)한빛어린이집	강남구 광평로34길 35	해당없음	점검완료
260	(구립)해솔어린이집	강남구 현릉로590길 88	해당없음	점검완료
261	(구립)신동아어린이집	강남구 현릉로590길10관리동	해당없음	점검완료
262	강남키즈랜드어린이집	강남구 역삼로8길 11	해당없음	점검완료
263	광림어린이집	강남구 논현로175길 49	해당없음	점검완료
264	튼튼영재어린이집	강남구 학동로101길 26삼익상가 3층	해당없음	점검완료
265	삼성숲어린이집	강남구 봉은사로61길 36	해당없음	점검완료
266	초망몬테소리어린이집	강남구 봉은사로105길 24	해당없음	점검완료
267	또래어린이집	강남구 언주로 105	보일러중간밸브미설치	조치완료
268	늘푸른어린이집	강남구 개포로128길 19	전기분전함접지저항기준치초과	조치완료
269	강남아이트라운어린이집	강남구 개포로124길 13	보일러중간밸브미설치	조치완료
270	강남구청 본관	강남구 학동로426	해당없음	점검완료
271	강남구청 삼성로별관	강남구 삼성로628	해당없음	점검완료
272	강남구민회관	강남구 삼성로154	해당없음	점검완료
273	강남구청 제1별관	강남구 학동로426	해당없음	점검완료
274	강남구청 제2별관	강남구 학동로426	해당없음	점검완료
275	강남구청 제3별관	강남구 학동로426	해당없음	점검완료