


태양열설비 체크리스트

□ 단지명:천왕지구2단지

[준공일:2011.05.10.]

구분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
설치형태	평판형 / 진공관형 / 기타	진공관형	
설치형식	일체형 / 분리형	분리형	
설치용도	난방, 온수 등	난방, 온수	
총 설치용량	집열기 용량(m^2)	39.64	
	축열탱크 용량(L)	2,800	
	열교환기(Kcal/h)	40,000	
동작상태 확인	일일 열 생산량(kcal)	-	
	생산 시간(분)	-	
타열원의 백업여부	보일러 등	-	
사용현황	사용상황	사용정지(고장)	정상 고장수리중 사용정지 (고장폐기,기타)
	사용 월(난방/냉방)	-	
	운영시간	-	
	고장내용 및 조치결과	-	
	세부원인	157831607663320	-
관리실태	자동제어 연계 여부 보수업체 관리실태 모니터링 실태 등	-	
기 타	운영상 개선요구사항 사용에 따른 민원사항 등	-	

점검사진



2020. 12. 07.

점검자 : 에너지사업부 직급 : 기계5급 성명 지광호 (서명) *지광호*

태양열설비 체크리스트

□ 단지명:천왕지구6단지

[준공일:2011.05.26.]

구분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
설치형태	평판형 / 진공관형 / 기타	진공관형	
설치형식	일체형 / 분리형	분리형	
설치용도	난방, 온수 등	난방, 온수	
총 설치용량	집열기 용량(m^2)	39.64	
	축열탱크 용량(L)	2,800	
	열교환기(Kcal/h)	40,000	
동작상태 확인	일일 열 생산량(kcal)	-	
	생산 시간(분)	-	
타열원의 백업여부	보일러 등	-	
사용현황	사용상황	사용정지(고장)	정상 고장수리중 사용정지 (고장,폐기,기타)
	사용 월(난방/냉방)	-	
	운영시간	-	
	고장내용 및 조치결과	-	
	세부원인	157831607663320	-
관리실태	자동제어 연계 여부 보수업체 관리실태 모니터링 실태 등	-	
기 타	운영상 개선요구사항 사용에 따른 민원사항 등	-	

점검사진



2020. 12 . 07 .

점검자 : 에너지사업부 직급 : 기계5급 성명 지광호 서명

157831607663320

태양열설비 체크리스트

□ 단지명:신정3지구1단지

[준공일:2011.03.10.]

구분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
설치형태	평판형 / 진공관형 / 기타	평판형	
설치형식	일체형 / 분리형	분리형	
설치용도	난방, 온수 등	난방, 온수	
총 설치용량	집열기 용량(m^2)	24	
	축열탱크 용량(L)	1,000	
	열교환기(Kcal/h)	8,000	
동작상태 확인	일일 열 생산량(kcal)	-	
	생산 시간(분)	-	
타열원의 백업여부	보일러 등	-	
사용현황	사용상황	사용정지(고장)	정상 고장수리중 사용정지 (고장폐기,기타)
	사용 월(난방/냉방)	-	
	운영시간	-	
	고장내용 및 조치결과	-	
	세부원인	157831607663320	-
관리실태	자동제어 연계 여부 보수업체 관리실태 모니터링 실태 등	-	
기 타	운영상 개선요구사항 사용에 따른 민원사항 등	-	
점검사진			



2020. 10 . 28 .

점 검 자 : 에너지사업부 직급 : 기계5급 성 명 지 광 호 (새명호)

157831607663320


태양열설비 체크리스트

□ 단지명:신정3지구2단지

[준공일:2010.12.03.]

구분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
설치형태	평판형 / 진공관형 / 기타	평판형	
설치형식	일체형 / 분리형	분리형	
설치용도	난방, 온수 등	난방, 온수	
총 설치용량	집열기 용량(m^2)	20	
	축열탱크 용량(L)	1,000	
	열교환기(Kcal/h)	10,000	
동작상태 확인	일일 열 생산량(kcal)	-	
	생산 시간(분)	-	
타열원의 백업여부	보일러 등	-	
사용현황	사용상황	사용정지(고장)	정상 고장수리중 사용정지 (고장,폐기,기타)
	사용 월(난방/냉방)	-	
	운영시간	-	
	고장내용 및 조치결과	-	
	세부원인	157831607663320 -	
관리실태	자동제어 연계 여부 보수업체 관리실태 모니터링 실태 등	-	
기 타	운영상 개선요구사항 사용에 따른 민원사항 등	-	

점검사진



2020. 10 . 28 .

점검자 : 에너지사업부 직급 : 기계5급 성명 지광호 (서명)


태양열설비 체크리스트

□ 단지명:신정3지구4단지

[준공일:2011.05.31.]

구분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
설치형태	평판형 / 진공관형 / 기타	평판형	
설치형식	일체형 / 분리형	분리형	
설치용도	난방, 온수 등	난방, 온수	
총 설치용량	집열기 용량(m^2)	20	
	축열탱크 용량(L)	1,000	
	열교환기(Kcal/h)	10,000	
동작상태 확인	일일 열 생산량(kcal)	-	
	생산 시간(분)	-	
타열원의 백업여부	보일러 등	-	
사용현황	사용상황	사용정지(고장)	정상 고장수리중 사용정지 (고장,폐기,기타)
	사용 월(난방/냉방)	-	
	운영시간	-	
	고장내용 및 조치결과	-	
	세부원인	157831607663320 -	
관리실태	자동제어 연계 여부 보수업체 관리실태 모니터링 실태 등	-	
기 타	운영상 개선요구사항 사용에 따른 민원사항 등	-	

점검사진



2020. 10 . 28 .

점 검 자 : 에너지사업부 직급 : 기계5급 성 명 지 광 호 (서명)