서울신용보증재단

수 신 내부결재
(경유)
제 목 **본점사옥 지하5층 UPS실 환경개선공사**

본점사옥 지하5층 UPS실의 장기간 사용에 의한 노후화 및 UPS설비를 운영하기에 내부환경이 부적합하여 환경개선공사를 다음과 같이 진행하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 공사내용
 가. 사유
  1) UPS(Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원장치)는 전력전자 반도체소자로 구성되어 전산부 서버 및 전기방재실 자동제어설비, 소방 수신반 등에 고품질의 안전된 전원 공급과 정전 시 축전지를 이용하여 무정전 상태를 유지시켜주는 중요 설비로 수분, 먼지 등에 매우 취약함
  2) 1항과 같은 문제에도 불구하고 현재 UPS실 내부환경이 UPS를 안정적으로 운영하기에 부적합하여 내부 환경개선공사를 통해 안정적인 전력공급에 만전을 기하고자 함
 나. 공사범위
  1) 실내 바닥 액세스플로어(스틸콘크리트 타입) 교체
  2) 실내 천장 철거 및 재시공
  3) 외부 배터리실 철거
  4) 소방 및 전기공사
  5) 벽면 및 기둥 페인트 도장공사
 다. 작업일정 : 계약 체결 후 ~ 2020년 12월 4일(금)

2. 계약내용 (단위:원, VAT포함)

계약상대처	계약금액	회계처리	업체선정방식	비 고
●●●	9,650,000	수선유지비	수의계약 (비교견적)	세부사항:붙임

3. 계약방식 및 검사·검수 방식
 가. 계약규정 제9조, 계약업무처리기준 제40조 및 제41조 적용, 수의계약 및 비교견적에 의해 업체선정

이 문서는 서울신용보증재단의 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

나. 계약규정 제14조, 계약업무처리기준 제76조 적용, 추정가격 20백만원 이하 승낙사항으로 계약성립 근거 갈음

다. 계약규정 제15조, 계약업무처리기준 제77조, 제79조 적용, 계약보증금은 지급각서(100분의 7.5)로 대체

라. 계약규정 제24조에 따른 검사 실시하며, 공사 완료 후 별도 청구에 의한 대금지급

붙임: 1. 견적서 각 1부
2. 사업자등록증 사본 1부
3. 과업지시서 및 과업사진 1부
4. 승낙사항 및 보증금 지급각서 1부
5. 수의계약결격사유 미해당 각서 1부
6. 부당계약 체크리스트 1부. 끝.

★주임 주임 팀장 부장

협조자 재무팀장

시행 안전관리팀-1301 (2020.12.03.) 접수 ( )

우 04130 서울시 마포구 마포대로 163 / http://www.seoulshinbo.co.kr
전화 02-2174-5586 /전송 02-2174-5583 / ju0kim@seoulshinbo.co.kr / 공개

안전관리팀/강한봄/2374/2021-01-08 16:18:47
이 문서는 서울신용보증재단의 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.